


«Согласовано»  
Министр энергетики и ЖКХ  
Самарской области



С. А. Крайнев

" " 2015 год

«Согласовано»  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
филиала ОАО «СО ЕЭС»  
Самарское РДУ



Н.А. Николаев

" " 2015 год

«Утверждаю»

И.о. заместителя генерального директора -  
директора филиала,  
заместитель директора - главный инженер  
ПАО "МРСК Волги"  
"Самарские распределительные сети"



А.П. Панчиков

" " 2015 год

**ГРАФИК**  
**ограничения режима потребления электрической мощности на 2015-2016 г.г.**  
**по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области.**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Самарское ПО</b>													
1	ООО "Самарский мукомольный завод"	АТД 110/35/6	ф-1, 36	0,18	0,36	0,54	0,72	0,9	1,08	1,26	1,44	1,62	1,8
2	ОАО "Стройдом"	АТД 110/35/6	ф-01, 8	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
3	ФГУП "Самарский электромеханический завод"	АТД 110/35/6	ф-3, 35	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
4	ООО "Комфорт-Сервис"	АТД 110/35/6	ф-4, 30	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
5	ОАО "Клапан"	АТД 110/35/6	ф-6,17,38,39	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,3
6	ОАО "Самарский речной порт"	АТД 110/35/6	ф-14, 34	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8
7	ООО "Арголокс"	АТД 110/35/6	ф-32	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
8	ОАО "Термостепс- МТЛ"	Кряжская 110/35/6	ф-5,11,17,28	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
9	ОАО "Самарский резервуарный завод"	Кряжская 110/35/6	ф-6,16,18,26	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,3
10	ЗАО "ЗЖБИ -7"	Кряжская 110/35/6	ф-7, 19	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
11	Кряжский ф-л ООО "Самара-терминал"	Кряжская 110/35/6	ф-10, 20	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
12	ЗАО "Нефтефлот"	Кряжская 110/35/6	ВЛ-35 Слип ВЛ-35 Водозабор-2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
13	ОАО "Сокол"	Клиническая 110/35/6	ф-1А, 25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
14	ОАО "Ардиком"	Клиническая 110/35/6	ф-28	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
15	ООО "Энерготехстрой" (бал. ЗАО "Тандер")	Клиническая 110/35/6	ф-31, 32	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
16	ООО "Эл-Транзит Плюс" (бал. ООО "АЛПЕМО")	Клиническая 110/35/6	ф-29, 30	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
17	ООО "Меркурий"	Фарада 110/35/6	ф-1, 63	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
18	ООО "Вита"	Фарада 110/35/6	ф-10, 38	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
19	ООО "Созвездие-С"	Фарада 110/35/6	ф-14, 50	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
20	ООО РИТЦ "Самарский"	Фарада 110/35/6	ф-21, 55	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
21	ОАО "Бурсройсервис"	Фарада 110/35/6	ф-32	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
22	ООО ПК "Продмаш"	Фарада 110/35/6	ф-15	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
23	ООО ТФ "Самара-Меркурий"	Фарада 110/35/6	ф-4, 66	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	1,52	1,71	1,9
		Центральная-1 35/6	ф-18	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
24	ЗАО Самарская макаронная ф-ка "Верола"	Центральная-2 110/10/6	ф-12, 42 (6 кВ)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
25	ООО "Бизнес-Инфо"	Центральная-2 110/10/6	ф-9, 59 (10 кВ)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
26	Прижелезнодорожный почтамт Самарский МСЦ	Центральная-2 110/10/6	ф-24, 36 (6 кВ)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
27	ООО Компания "Титан"	Центральная-2 110/10/6	ф-13 (10 кВ)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
28	ЖЭК Ладья	Центральная-2 110/10/6	ф-21 (10 кВ)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
29	ООО "Автоблеск"	Центральная-2 110/10/6	ф-53 (10 кВ)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ООО "Бизнес-Строй"	Центральная-3 110/6 ф-16, 25 Центральная-1 35/6 ф-10, 11	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
31	ОАО АК "Самараторгтранс"	Центральная-3 110/6 ф-36	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
32	ООО "Виктор и Ко" Мега Парк	Городская-2 110/10 ф-2а, 59	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
33	Самарский государственный университет путей сообщения	Городская-2 110/10 ф-10, 62	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
34	ООО "Энерго"	Городская-2 110/10 ф-14	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
35	ООО "Эл-Транзит Плюс"	Городская-2 110/10 ф-11, 38 Центральная-2 110/10/6 ф-5, 47 (10 кВ) Центральная-3 110/6 ф-8, 66 Центральная-1 35/6 ф-24, 37	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9
36	ООО "Энерго" (бал. ООО "Контраст-Плюс")	Центральная-2 110/10/6 ф-38 (6 кВ)	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
37	ОАО "Кондитерское объединение Россия"	Безьянка-3 110/10 ф-51,53,71	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
38	ОАО "Самара-Лада"	Безьянка-3 110/10 ф-6, 28	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
39	ОАО "Самарский опытно-экспериментальный завод"	Безьянка-3 110/10 ф-19, 35	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
40	ООО "Эко-Сервис" Самара"	ИКЕА 35/6 ф-4, 11	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
41	ОАО "ЗАП"	Городская-1 110/6 ф-1,2,54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
42	ООО "Самарский деловой центр"	Городская-1 110/6 ф-19, 36	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
43	ООО "Энергобытослуживание"	Винтай 110/35/10 ф-9,11,19	0,46	0,92	1,38	1,84	2,3	2,76	3,22	3,68	4,14	4,6
44	ОАО "Самарский завод строительной индустрии"	Кировская 220/110/10 ф-1, 27	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
45	ОАО "ЗЖБИ-3"	Кировская 220/110/10 ф-2, 19	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
46	ОАО "Керамзит"	Кировская 220/110/10 ф-3	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,9
47	ОАО "Жигулевское пиво"	СамГРЭС ф-14	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
48	МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление"	СамГРЭС ф-13, 34	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
49	ОАО «Самарская жилищно-инвестиционная компания»	СамГРЭС ф-21, 35	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
50	ОАО "Самарский кислородный завод"	БТЭЦ ф-1Д3Ф, 1Д6Ф	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
51	ОАО "Косметическая фирма Весна"	БТЭЦ ф-1Д4Ф	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
52	ОАО "ЖБИ-4"	БТЭЦ ф-1Д7Ф	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
53	ФГУП НИИ "Экран"	БТЭЦ ф-1Д8Ф	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
54	ОАО "Самарский гипсовый комбинат"	БТЭЦ ф-1Д9Ф	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	1,52	1,71	1,9
55	ЗАО "Самарская кабельная компания"	БТЭЦ ф-2Д4Ф, 2Д10Ф	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
56	ООО ТД "УФОЙЛ"	БТЭЦ ф-2Д6Ф	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
57	ОАО "Самарский завод "Экран"	БТЭЦ ф-2Д7Ф	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
58	ОАО "Железобетон"	СамТЭЦ ф-135, 235	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,7
59	ООО "Кока-Кола ЭйсБиСи Евразия"	СамТЭЦ ф-119, 215	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,1
<b>Волжское ПО</b>												
60	ОАО "Самарский трансформатор"	Толевая 110/6 ф-4, 36	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
61	ЗАО "Мягкая кровля"	Толевая 110/6 ф-8,11,15,31	0,32	0,64	0,96	1,28	1,6	1,92	2,24	2,56	2,88	3,2
62	ООО «Завод ЖБИ-5»	Толевая 110/6 ф-21, 35	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,9
63	ОАО «Волгомост»	Толевая 110/6 ф-45	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
64	ООО "РМЗ"	НФТП 110/10 ф-3, 42	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
65	ООО "Мастер-мебель"	НФТП 110/10 ф-18, 38	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
66	ООО "Волжский Берег"	Южная 110/6 ф-11, 27	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
67	ООО "СТК"	Южная 110/6 ф-14, 28	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
68	ООО "Самарская лизинговая компания"	Южная 110/6 ф-17, 30	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Номер очереди ограничения (МВт)										
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69	ООО "Мобитоп"	Южная 110/6	ф-22	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
70	ООО "Волга"	Южная 110/6	ф-42	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
71	ООО "Метро Кеш энд Керри"	Южная 110/6	ф-20, 25	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
72	СДТ "Машиностроитель"	Овощная 110/6	ф-6	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	
73	СМУ-3	Овощная 110/6	ф-17, 30	0,22	0,44	0,66	0,88	1,1	1,32	1,54	1,76	1,98	2,2	
74	ООО "СГК"	Овощная 110/6	ф-55	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
75	Самарский ПРП	Овощная 110/6	ф-56	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
76	ЗАО "Дельта-авто"	Засамарская 110/10	ф-20, 27	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
77	ООО "Волга-Ритейл"	Засамарская 110/10	ф-5,6,7,8	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
78	ООО "Строймаркет"	Волжская-2 110/6	ф-48	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
79	Завод "Нефтемаш"	Волжская-2 110/6	ф-4, 50	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
80	ООО «Оренбургэнергонефть»	Нефтегорская-2 110/35/6	ф-8,11,18	0,18	0,36	0,54	0,72	0,9	1,08	1,26	1,44	1,62	1,8	
81	ЗАО "Нефтегорский ГПЗ"	Нефтегорская-2 110/35/6	ф-13,16,28,30	0,33	0,66	0,99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97	3,3	
82	ОАО "Самарский к-т керамических материалов"	Заводская-1 110/6	ф-5,6,30	0,28	0,56	0,84	1,12	1,4	1,68	1,96	2,24	2,52	2,8	
83	ОАО "Самара-Айс"	Заводская-1 110/6	ф-39, 48	0,14	0,28	0,42	0,56	0,7	0,84	0,98	1,12	1,26	1,4	
84	ОАО "Самарский завод ЭМИ"	Заводская-1 110/6	ф-20, 31	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5	
85	ОАО "Компания Юнимилк" ф-л молочный комбинат "Самаралакто"	Заводская-1 110/6	ф-3,42,53,56	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5	
86	ООО "ИННЭКС"	Заводская-1 110/6	ф-21, 34	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
87	ООО "Бакалея-Терминал"	Заводская-1 110/6	ф-38, 49	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
88	ООО Торговый дом "Сандра"	Заводская-1 110/6	ф-51, 54	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
89	ООО "ГЭК"	Заводская-1 110/6	ф-7, 40	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
90	ООО "Трасса С"	Заводская-1 110/6 Орловская 220/110/10	ф-63 ф-9, 10	0,1 0,11	0,2 0,22	0,3 0,33	0,4 0,44	0,5 0,55	0,6 0,66	0,7 0,77	0,8 0,88	0,9 0,99	1 1,1	
91	ОАО "Самарский завод технического стекла"	Орловская 220/110/10	ф-14	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
92	ООО "ВЭТ"	Безьянка-2 110/6	ф-4, 14	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
93	ОАО "Агрегат"	Безьянка-2 110/6	ф-11, 56	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
94	ООО "Строммашина"	Безьянка-2 110/6	ф-1,2,36,48,53	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
95	ЗАО "Самарский завод "КВОИТ"	Безьянка-2 110/6	ф-31, 45	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
96	СамЛит	Безьянка-2 110/6	ф-5	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3	
97	ООО "Онис-М", ООО "Алкоголь-контроль"	Безьянка-2 110/6	ф-6	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	
98	ООО "Волжский продукт"	Безьянка-2 110/6	ф-9, 17	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
99	ЗАО "Стан-Самара"	Безьянка-2 110/6	ф-13	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	
100	ООО "Курумоч"	Безьянка-2 110/6	ф-41	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36	0,4	
101	ООО "Самарская энергетическая компания"	Безьянка-2 110/6 Заводская-1 110/6	ф-29,37,39,43,50,51,52 ф-17,18,28,41,52,59	0,1 0,1	0,2 0,2	0,3 0,3	0,4 0,4	0,5 0,5	0,6 0,6	0,7 0,7	0,8 0,8	0,9 0,9	1 1	
102	ОАО "Самарский жиркомбинат"	Заводская-1 110/6 Безьянка-2 110/6	ф-50, 55 ф-35	0,1 0,05	0,2 0,1	0,3 0,15	0,4 0,2	0,5 0,25	0,6 0,3	0,7 0,35	0,8 0,4	0,9 0,45	1 0,5	
103	ОАО "Балтика"	АСК-2 110/35/10	ф-3,19,23,29	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	4,3	
104	ООО Торговый Дом "Алкам"	Ново-Отрадная 220/110/6	ф-4, 33	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
105	ОАО "Полимерстройматериалы"	Ново-Отрадная 220/110/6	ф-8,13,27,28	0,186	0,372	0,558	0,744	0,93	1,116	1,302	1,488	1,674	1,86	
106	ООО "Черновское"	Ново-Отрадная 220/110/6	ф-10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
107	ООО "Меховая фирма Отрада"	Ново-Отрадная 220/110/6	ф-34	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
108	ЗАО по производству напольных покрытий "Таркетт"	Ново-Отрадная 220/110/6	ВЛ-110 Полимер 110 Синтерос	ВЛ-	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
109	ЗАО «Ритек-Самара-Нафта»	Комсомолец 220/110/10	ф-18, 28	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
<b>Чапаевское ПО</b>													
110	ООО "М-Групп"	Чапаевская 110/35/10	ф-6, 8	0,12	0,24	0,36	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96	1,08	1,2
111	ООО "Провими-Самара"	Висла 110/10	ф-1, 16	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
112	ОАО "Птицефабрика Безенчукская"	Висла 110/10	ф-3,4,7,8,13,15	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
113	ОАО "Безенчукский элеватор"	Висла 110/10	ф-6	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
114	ООО "Промжилсервис"	Котельная 35/10	ф-1	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
115	ООО СК "Мирт"	Котельная 35/10	ф-8	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
116	ЗАО "ЛАЭС"	Котельная 35/10	ф-9	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
117	ООО "Стандарт-бетон"	Котельная 35/10	ф-10	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
118	ООО "Пластар-С"	Котельная 35/10	ф-11	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
119	ООО "Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие"	Западная 35/10	ф-7	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
120	Адверс	Западная 35/10	ф-18	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36	0,4
121	ЗАО "ЖБИ-8"	Западная 35/10	ф-24, 28	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
122	ООО "Доминант"	Колдыбань 110/35/10	ф-11	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
		Зайцевская 35/10	ф-8										
123	ОАО "Новокуровское"	Новокуровка 110/10	ф-10	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
124	Карьер	Падовка 35/10	ф-3	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
125	ЗАО "Заречье"	Вязовый Гай 35/10	ф-1,2,7,8	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
		Ровное 35/10	ф-1,2,6,11										
126	ФГУП "Металлист"	Томыловская 220/110/10	ВЛ-110 Мех-1,2	0,56	1,12	1,68	2,24	2,8	3,36	3,92	4,48	5,04	5,6
127	ЗАО "Санек"	Южная 220/110/10	ф-16	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
		Купино 35/10/6	ф-3(6кВ), ф-12(10кВ)	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
128	ОАО "Б.Глушицкремтех-сервис"	Б. Глушица 110/35/10	ф-1А, 14	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
<b>Жигулевское ПО</b>													
129	ЗАО "ВАЗинтерСервис"	Комсомольская 110/35/6	ф-47, 54	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,7
130	ОАО "Судо-Волга"	Комсомольская 110/35/6	ф-3, 15	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,9
<b>Вторичные получатели команд</b>													
<b>Самарское ПО</b>													
131	АО "Транснефть - Прикамье" НПС «Елизаветинка» (ООО "Транснефть ЭлектросетьСервис")	Елизаветинка 110/35/6	яч. 9,8,34 (ЗРУ-1) яч. 7,9,21,23,10,12, 22,24 (ЗРУ-2)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
132	ОАО "Куйбышевский НПЗ"	ГПП-1 35/6 ОАО "КНПЗ"	ф-76-1,77-1,80-2	0,158	0,316	0,474	0,632	0,79	0,948	1,106	1,264	1,422	1,58
		ГПП-2 110/6 ОАО "КНПЗ"	ф-88-1	0,033	0,066	0,099	0,132	0,165	0,198	0,231	0,264	0,297	0,33
		ГПП-3 110/6 ОАО "КНПЗ"	ф-15-1	0,152	0,304	0,456	0,608	0,76	0,912	1,064	1,216	1,368	1,52
		ТП-6 6/0,4 ОАО "КНПЗ"	ф-73-1	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
		ТП-9 6/0,4 ОАО "КНПЗ"	ф-17-1	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25
		ТП-58 6/0,4 ОАО "КНПЗ"	ф-1, 2	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
		ТП-89 6/0,4 ОАО "КНПЗ"	ф-11-1	0,035	0,07	0,105	0,14	0,175	0,21	0,245	0,28	0,315	0,35
		ТП-6/0,4 ООО «ЮКОН»	ТП-6/0,4 ООО «ЮКОН»	0,013	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,091	0,104	0,117	0,13
		ТП-6/0,4 МОУ ДОД «Арго»	ТП-6/0,4 МОУ ДОД «Арго»	0,009	0,018	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,072	0,081	0,09
ТП-6/0,4 д/л «Заря»	ТП-6/0,4 д/л «Заря»	0,005	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,05		
133	ОАО "Металлист-Самара"	ГПП-1 110/6 Металлист	ф-55,68,44,67	0,125	0,25	0,375	0,5	0,625	0,75	0,875	1	1,125	1,25
		ГПП-2 110/10/6 Металлист	ф-239,237,231,217,235,223,215	0,325	0,65	0,975	1,3	1,625	1,95	2,275	2,6	2,925	3,25
		Клиническая 110/35/6	ф-4, 16	0,315	0,63	0,945	1,26	1,575	1,89	2,205	2,52	2,835	3,15

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
134	ЗАО "СГЭС"	Городская-1 110/6	ф-49, 58	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,1
		Городская-2 110/10	ф-16,40,55	0,675	1,35	2,025	2,7	3,375	4,05	4,725	5,4	6,075	6,75
		Городская-3 110/10	ф-17,18,40,42	0,574	1,148	1,722	2,296	2,87	3,444	4,018	4,592	5,166	5,74
		Безымянка-3 110/10	ф-15,27,45	0,753	1,506	2,259	3,012	3,765	4,518	5,271	6,024	6,777	7,53
		Красноглинская-1 110/35/6	ф-23	0,134	0,268	0,402	0,536	0,67	0,804	0,938	1,072	1,206	1,34
		Томашев Колок 110/35/6	ф-15, 33	0,351	0,702	1,053	1,404	1,755	2,106	2,457	2,808	3,159	3,51
		Фарада 110/35/6	ф-8,17,22,54	0,895	1,79	2,685	3,58	4,475	5,37	6,265	7,16	8,055	8,95
		Центральная-3 110/6	ф-53	0,238	0,476	0,714	0,952	1,19	1,428	1,666	1,904	2,142	2,38
		СамТЭЦ	ф-123	0,123	0,246	0,369	0,492	0,615	0,738	0,861	0,984	1,107	1,23
		Солнечная 220/110/6	ф-5	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2	1,44	1,68	1,92	2,16	2,4
		ГПП 110/10 СПЗ	ф-43	0,223	0,446	0,669	0,892	1,115	1,338	1,561	1,784	2,007	2,23
		ГПП-1 110/10 СМЗ	ф-1-1	0,194	0,388	0,582	0,776	0,97	1,164	1,358	1,552	1,746	1,94
ГПП 110/6 ЗиТ	ф-46	0,122	0,244	0,366	0,488	0,61	0,732	0,854	0,976	1,098	1,22		
135	ЗАО "ССК"	ГПП 110/10 АВИС	ф-13,31,37,38,39,6,32,17,19	1,149	2,298	3,447	4,596	5,745	6,894	8,043	9,192	10,341	11,49
		Речная 110/6	ф-11,21,22,23,46,50	0,276	0,552	0,828	1,104	1,38	1,656	1,932	2,208	2,484	2,76
		ЗИМ 110/35/6	ф-42,41,45,51,17	0,131	0,262	0,393	0,524	0,655	0,786	0,917	1,048	1,179	1,31
		Станкозаводская 35/6	ф-8	0,022	0,044	0,066	0,088	0,11	0,132	0,154	0,176	0,198	0,22
		Ботаническая 35/6	ф-7,9,10,17,18,11,25	0,185	0,37	0,555	0,74	0,925	1,11	1,295	1,48	1,665	1,85
		Долотная-I 35/6	ф-7,13,15, 19,23,29,33,47,21,25,27,35,51	0,234	0,468	0,702	0,936	1,17	1,404	1,638	1,872	2,106	2,34
		Долотная-II 110/6	ф-4,14,16,27,31,43,18,17,29,34	0,266	0,532	0,798	1,064	1,33	1,596	1,862	2,128	2,394	2,66
		Серноводская 110/35/6	ф-13	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25
		Ст.Буян 35/10	ф-2	0,078	0,156	0,234	0,312	0,39	0,468	0,546	0,624	0,702	0,78
Серноводская 220/110/10	ф-42	0,092	0,184	0,276	0,368	0,46	0,552	0,644	0,736	0,828	0,92		
136	Сергиевское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Самара" (ООО "Газпром энерго"-Саратовский филиал)	КС-21 110/10	яч.4,14,23,33 (ЗРУ-10 кВ "КС-21") яч.4,14,23,33 (ЗРУ-10 кВ "КС-21А")	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
137	ООО "ЗПП"	ГПП 110/6 Озерная	ф-19,41,18,43,20,28,30,9,15,33,38	0,12	0,24	0,36	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96	1,08	1,2
138	ООО "Энерго-Центр"	ГПП 110/6 4 ГПЗ	ф-14,25,46,59	0,609	1,218	1,827	2,436	3,045	3,654	4,263	4,872	5,481	6,09
139	ОАО "СПЗ"	ГПП 110/10 9 ГПЗ	ф-36,44,15,34,29,31,13,17,8,39,7	1,666	3,332	4,998	6,664	8,33	9,996	11,662	13,328	14,994	16,66
140	АО «Самаранефтегаз» РИТС-1	Радаевская 110/35/6	ВЛ-35 кВ: ЦСП-1, БКНС	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85	2,22	2,59	2,96	3,33	3,7
		Козловская 110/35/6	ВВ-6 С-2-Т, ВЛ-35 кВ: Екатерининская-1	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
		Черновская 35/10	ф-9	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
141	ООО "Энергозавод"	Водино 35/6	ф-17, 21	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8
142	ЗАО "Алкоа СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 Металлург	Ф1-7,Ф1-15,Ф1-17,Ф1-26,Ф1-29,Ф1-32,Ф1-34,Ф2-15,Ф2-16,Ф2-17,Ф2-19,Ф2-21,Ф2-27	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		СамТЭЦ	Ф-102,Ф-128,Ф-134,Ф-239										
143	ЗАО "Сокское карьероуправление"	Сокский карьер 35/6	ф-5,6,8,12	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
144	ООО "Электроцит"-Энерготехстрой"	Электроцит 35/6	ф-6,31,34,4,14,15	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
145	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	ГПП 110/10 ЗиФ	ф-7,21,14,43,47,10,1,40,35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	ОАО "Салют"	ГПП 110/6 Салют	яч.-35,13,20,45, ф-4,6,38(12)	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
		Козелковская 110/6	Агрегат №1 6кВ	0,1108	0,2216	0,3324	0,4432	0,554	0,6648	0,7756	0,8864	0,9972	1,108

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Номер очереди ограничения (МВт)									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"	Малая Царевщина 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,3
		133 км 35/10	Агрегат №1 10кВ	0,264	0,528	0,792	1,056	1,32	1,584	1,848	2,112	2,376	2,64
		Задельная 10кВ	Агрегат №1 10кВ	0,084	0,168	0,252	0,336	0,42	0,504	0,588	0,672	0,756	0,84
148	ОАО "ЗиТ"	ГПП 110/6 ЗиТ	ф-4,7,28,27,34,37,39,43	1,02	2,04	3,06	4,08	5,1	6,12	7,14	8,16	9,18	10,2
149	АО РКЦ "Прогресс"	ГПП 220/10 Зубчаниновская	ф-13,40,8,11(10 кВ), 14(0,4 кВ)	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
		КРУ-22	ф-14,16,18 (10 кВ)										
		ТП-58	ф-9,1,2,3,4,5,8,13,15,16(0,4кВ)										
		РУ-3В	ф-5(0,4 кВ)										
		ТП-65	ф-9, 12(0,4 кВ)										
<b>Волжское ПО</b>													
150	Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"	Похвистнево-тяговая 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,317	0,634	0,951	1,268	1,585	1,902	2,219	2,536	2,853	3,17
		Дружба-тяговая 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,206	0,412	0,618	0,824	1,03	1,236	1,442	1,648	1,854	2,06
		Заречная-тяговая 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,164	0,328	0,492	0,656	0,82	0,984	1,148	1,312	1,476	1,64
		Кинель-тяговая 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,176	0,352	0,528	0,704	0,88	1,056	1,232	1,408	1,584	1,76
		Смышляевка 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,246	0,492	0,738	0,984	1,23	1,476	1,722	1,968	2,214	2,46
		Подбельская 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,205	0,41	0,615	0,82	1,025	1,23	1,435	1,64	1,845	2,05
		Тунгуз 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,204	0,408	0,612	0,816	1,02	1,224	1,428	1,632	1,836	2,04
		Кротовка 6/10	Агрегат №1 10кВ	0,358	0,716	1,074	1,432	1,79	2,148	2,506	2,864	3,222	3,58
		Тургеневка 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,271	0,542	0,813	1,084	1,355	1,626	1,897	2,168	2,439	2,71
		Голкай-тяговая 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	1,52	1,71	1,9
151	ЗАО "ССК"	Ст.Аманак 35/6	ф-13	0,049	0,098	0,147	0,196	0,245	0,294	0,343	0,392	0,441	0,49
		НФТП 110/10	ф-11,28,29	0,398	0,796	1,194	1,592	1,99	2,388	2,786	3,184	3,582	3,98
		Город-1 35/6	ф-1,2,5,6,7,8,9,15	0,603	1,206	1,809	2,412	3,015	3,618	4,221	4,824	5,427	6,03
		Борское 110/35/10	ф-1	0,224	0,448	0,672	0,896	1,12	1,344	1,568	1,792	2,016	2,24
		Солнечная 35/6	ф-1,3	0,251	0,502	0,753	1,004	1,255	1,506	1,757	2,008	2,259	2,51
		Кротовка 110/35/6	ф-9	0,214	0,428	0,642	0,856	1,07	1,284	1,498	1,712	1,926	2,14
		АСК-2 110/35/10	ф-12,33,35	0,423	0,846	1,269	1,692	2,115	2,538	2,961	3,384	3,807	4,23
152	АО «Самаранефтегаз» РИТС-2	Лугань 110/35/6	ВЛ-35 Лугань-Марьевка	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42	3,99	4,56	5,13	5,7
		Коханы 110/35/6	ВЛ-35 Восточная Черновка	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2	1,44	1,68	1,92	2,16	2,4
		Восточная 35/6	ВЛ-35 Восточная-2	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
		В-Черновка 35/6	ВЛ-35 Кожемяки	0,18	0,36	0,54	0,72	0,9	1,08	1,26	1,44	1,62	1,8
	АО «Самаранефтегаз» РИТС-3	Тимашевская 110/35/6	ВВ-6 С-1-Т, С-2-Т	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	4,3
		Нефтегорская-2 110/35/6	ВЛ-35 ДНС-1, Утевка-1	1,12	2,24	3,36	4,48	5,6	6,72	7,84	8,96	10,08	11,2
		Алексеевская 110/35/10	ВЛ-35 Богатыревская	0,28	0,56	0,84	1,12	1,4	1,68	1,96	2,24	2,52	2,8
153	АО "Транснефть-Приволга" Самарское РНУ НПС "Самара-1"	НПС "Самара-1" ЗРУ-6 кВ	Ввод №1,2,3,4 яч.6, 49, 25, 31	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	АО "Транснефть-Приволга" Бугурусланское РНУ БКНС "Ерзовка"	БКНС "Ерзовка"	Ввод 10кВ яч.1,18,25,39	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
154	АО "Транснефть - Дружба" ЛПДС «Лопатино» (ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис")	Лопатино 110/6	яч. 9,13,19,21,31,37,43	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
155	ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал	ГПП 110/6 Бризол	ф-9,13,16,18	0,187	0,374	0,561	0,748	0,935	1,122	1,309	1,496	1,683	1,87
<b>Чапаевское ПО</b>													
		НКТЭЦ-1	КЛ-35 3-1,3-2,3-4 ф-44	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8
		НКТЭЦ-2	ВЛ-35 НКЗ-1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Номер очереди ограничения (МВт)									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	АО "Новокуйбышевский НПЗ"	ГПП-1 35/6	яч.4	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
		ГПП-5 110/6	яч.16, 43	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,3
		ЦРП "Водозабора"	яч.3, 22	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
157	ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"	ГПП-4 110/6 ЗАО "ННК"	НХК-1, ТОМ-2 (110 кВ)	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,9
		ПС-17	ф-27, 41 (6 кВ)	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
		ПС-10	ф-1, 31 (6 кВ)	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
		РУ-127	ф-21, 52 (6 кВ)	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
		ПС-31	ф-13, 46 (6 кВ)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
158	ООО "УЭС"	ПС 35/6 ООО УЭС	ф-13,14,9(ЗЖБСК),28(НГСМ),26	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
		ЦРП-105 км ООО УЭС	ф-2(ЗЖБИ-6)										
159	Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"	Майтуга 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,162	0,324	0,486	0,648	0,81	0,972	1,134	1,296	1,458	1,62
		Липяги 35/10	Агрегат №1 10кВ	0,213	0,426	0,639	0,852	1,065	1,278	1,491	1,704	1,917	2,13
		Безенчук-тяговая 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,033	0,066	0,099	0,132	0,165	0,198	0,231	0,264	0,297	0,33
		Жигули 35/10	Агрегат №1 10кВ	0,091	0,182	0,273	0,364	0,455	0,546	0,637	0,728	0,819	0,91
		Мыльная 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,335	0,67	1,005	1,34	1,675	2,01	2,345	2,68	3,015	3,35
		Степная 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,264	0,528	0,792	1,056	1,32	1,584	1,848	2,112	2,376	2,64
160	АО "Транснефть-Приволга" Самарское РНУ НПС "Совхозная-3"	НПС "Совхозная-3" ЗРУ-10 кВ	Ввод №1,2,3,4 яч.2, 14, 17, 31	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
161	ЗАО "ССК"	ЧОЗИП 110/10	ф-18	0,051	0,102	0,153	0,204	0,255	0,306	0,357	0,408	0,459	0,51
		ГПП-1 110/6 ВПХ	ф-25,27,20,26	0,308	0,616	0,924	1,232	1,54	1,848	2,156	2,464	2,772	3,08
		Красноселки 110/6	ф-25, 29	0,058	0,116	0,174	0,232	0,29	0,348	0,406	0,464	0,522	0,58
		Западная 35/10	ф-12, 14	0,038	0,076	0,114	0,152	0,19	0,228	0,266	0,304	0,342	0,38
		Безенчук-тяговая 110/35/10	ф-7, 12	0,021	0,042	0,063	0,084	0,105	0,126	0,147	0,168	0,189	0,21
		ПС 35/6 ООО "УЭС"	ф-6	0,041	0,082	0,123	0,164	0,205	0,246	0,287	0,328	0,369	0,41
		ЦРП-105 км ООО "УЭС"	ф-12	0,045	0,09	0,135	0,18	0,225	0,27	0,315	0,36	0,405	0,45
		Колдыбань 110/35/6	ф-8	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25
		Б.Черниговка 110/35/10	ф-4	0,042	0,084	0,126	0,168	0,21	0,252	0,294	0,336	0,378	0,42
	Чапаевская 110/35/10	ф-2, 4	0,348	0,696	1,044	1,392	1,74	2,088	2,436	2,784	3,132	3,48	
<b>Жигулевское ПО</b>													
162	Гольяттинское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Самара" (ООО "Газпром энерго"-Саратовский филиал)	КС-22 110/10	яч.407,306,104,203 (ЗРУ-10 кВ "КС-22"(КЦ-2)) яч.22,32,43,6 (ЗРУ-10 кВ "КС-22А"(КЦ-3))	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
163	ОАО "ПК Автокомпонент Сызрань"	ГПП 110/10 Пластик	ф-11,56,57,33,16,24 (10 кВ)	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
164	ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	Цементная 110/6	ф-4,9,10,32,35,36	0,68	1,36	2,04	2,72	3,4	4,08	4,76	5,44	6,12	6,8
165	АО "Сызранский НПЗ"	ГПП-1 110/35/6 СНПЗ ЗРУ-6	ф-60	0,502	1,004	1,506	2,008	2,51	3,012	3,514	4,016	4,518	5,02
		ГПП-2 110/35/6 СНПЗ	ф-52, 16										
		ЦРП-3, ГПП-1, РУ-5	ф-2,30,6,28										
		РУ-6 ТП-64	ф-5,13,61										
		РУ-6 ТП-50	ф-18										
		ТП-90а	ф-11										
		ГПП 35/6 СВВАУЛ	ф-2,8	0,115	0,23	0,345	0,46	0,575	0,69	0,805	0,92	1,035	1,15
		Новокашпирская 35/6	ф-16,21,24,26	0,041	0,082	0,123	0,164	0,205	0,246	0,287	0,328	0,369	0,41

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
166	АО "Сызранская городская электросеть"	ГПП 110/6 Нефтемаш	ф-22,23,24,31,6,29,30, 35,21,32,43,45,53,42,17,11,18	0,8081	1,6162	2,4243	3,2324	4,0405	4,8486	5,6567	6,4648	7,2729	8,081
		ГПП-1 СЗТМ	ф-3,24,28	0,123	0,246	0,369	0,492	0,615	0,738	0,861	0,984	1,107	1,23
		ВРУ - 0,4кВ КТП-14 ж/д от фидера КТП-14 ж/д		0,0053	0,0106	0,0159	0,0212	0,0265	0,0318	0,0371	0,0424	0,0477	0,053
		Больничная	ф-4,19,2,20	0,3981	0,7962	1,1943	1,5924	1,9905	2,3886	2,7867	3,1848	3,5829	3,981
		Кубра 220/110/10	ф-14,15	0,1893	0,3786	0,5679	0,7572	0,9465	1,1358	1,3251	1,5144	1,7037	1,893
		Правая Волга	ф-3,6	0,0199	0,0398	0,0597	0,0796	0,0995	0,1194	0,1393	0,1592	0,1791	0,199
		Октябрьск 35/6	ф-13,19	0,144	0,288	0,432	0,576	0,72	0,864	1,008	1,152	1,296	1,44
		Город-1 110/6	ф-4,13,33,36,38,48	0,1343	0,2686	0,4029	0,5372	0,6715	0,8058	0,9401	1,0744	1,2087	1,343
		Город-2 35/6	ф-12	0,0026	0,0052	0,0078	0,0104	0,013	0,0156	0,0182	0,0208	0,0234	0,026
		Сердовоно 35/6	ф-1	0,019	0,038	0,057	0,076	0,095	0,114	0,133	0,152	0,171	0,19
167	Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"	Сызрань-Южная 110/27/10	Агрегат №1 10кВ	0,638	1,276	1,914	2,552	3,19	3,828	4,466	5,104	5,742	6,38
		Отвага 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,221	0,442	0,663	0,884	1,105	1,326	1,547	1,768	1,989	2,21
		Печерский берег 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,081	0,162	0,243	0,324	0,405	0,486	0,567	0,648	0,729	0,81
		Переволоки 110/10/6	Агрегат №1 10кВ	0,097	0,194	0,291	0,388	0,485	0,582	0,679	0,776	0,873	0,97
		Разъезд-2 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,148	0,296	0,444	0,592	0,74	0,888	1,036	1,184	1,332	1,48
		Рачейка 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,292	0,584	0,876	1,168	1,46	1,752	2,044	2,336	2,628	2,92
		Жихаревка 110/35/10	Агрегат №1 10кВ	0,236	0,472	0,708	0,944	1,18	1,416	1,652	1,888	2,124	2,36
		Услава 110/10	Агрегат №1 10кВ	0,153	0,306	0,459	0,612	0,765	0,918	1,071	1,224	1,377	1,53
		Правая Волга 110/35/10/6	Агрегат №1 10кВ	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
168	ОАО "Тяжмаш"	Тяжмаш 110/6	ГПП-1 ф- 2,4,5,7,9б,10а,12,13,17,20,21,22,35, 37,42,10,27,31 РП-1 ф-2,4,5,12,15,21,28,31,33	0,56871	1,13742	1,70613	2,27484	2,84355	3,41226	3,98097	4,54968	5,11839	5,6871
		Тяжмаш 220/10	ф- 28,43,46,48,50,6,27,44,32,8,58,4,25	0,53043	1,06086	1,59129	2,12172	2,65215	3,18258	3,71301	4,24344	4,77387	5,3043
		ПС 6/0,4 кВ Тяжмаш	ТП-30 (ф-1,2), ТП-28 (ф-1)	0,00086	0,00172	0,00258	0,00344	0,0043	0,00516	0,00602	0,00688	0,00774	0,0086
170	ЗАО "ССК"	Богатырь 35/6	ф-1, 2	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1
		Переволоки 110/10/6	ф-8	0,058	0,116	0,174	0,232	0,29	0,348	0,406	0,464	0,522	0,58
		Моркваши 35/6	ф-35	0,109	0,218	0,327	0,436	0,545	0,654	0,763	0,872	0,981	1,09
		Бытовая 35/6	ф-13,14	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
		Балашейка 35/10	ф-2,7	0,054	0,108	0,162	0,216	0,27	0,324	0,378	0,432	0,486	0,54
		ГПП-1 110/6 ТЭЭ	ф-10,19,51,38,47,18,40	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8
		ГПП-1 110/6 Фосфор	ф-4,10,13,23,24	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
		ГПП-2 110/6 Фосфор	ф-17,18,19,8	0,089	0,178	0,267	0,356	0,445	0,534	0,623	0,712	0,801	0,89
		ГПП-3 110/10 (С2Т)	ф-37, 39	0,607	1,214	1,821	2,428	3,035	3,642	4,249	4,856	5,463	6,07
		ГПП-4 110/10 (С2Т)	ф-44, 49	0,448	0,896	1,344	1,792	2,24	2,688	3,136	3,584	4,032	4,48
171	ЗАО "Квант"	Порговая 110/6	ф-16	0,102	0,204	0,306	0,408	0,51	0,612	0,714	0,816	0,918	1,02
		Западная 110/6	ф-26, 23	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2	1,44	1,68	1,92	2,16	2,4
		Районная котельная 110/6	ф-6, 15	0,298	0,596	0,894	1,192	1,49	1,788	2,086	2,384	2,682	2,98
		Северная 110/6	ф-31, 23	0,2276	0,4552	0,6828	0,9104	1,138	1,3656	1,5932	1,8208	2,0484	2,276
		Южная 110/6	ф-14	0,0834	0,1668	0,2502	0,3336	0,417	0,5004	0,5838	0,6672	0,7506	0,834
		Восточная 110/6	ф-15, 17	0,2617	0,5234	0,7851	1,0468	1,3085	1,5702	1,8319	2,0936	2,3553	2,617



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Комсомольская 110/35/6	ф-4,7,21	0,562	1,124	1,686	2,248	2,81	3,372	3,934	4,496	5,058	5,62
		МИС 110/10/6	ф-66 (10 кВ)	0,096	0,192	0,288	0,384	0,48	0,576	0,672	0,768	0,864	0,96
		Агрегат 110/10	ф-54	0,131	0,262	0,393	0,524	0,655	0,786	0,917	1,048	1,179	1,31
172	АО "Тольяттисинтез"	Васильевская 220/110/10	ВЛ-110 Каучук-3 (ГПП-2 Т-2, ГПП-3 Т-2), ВЛ-110 Каучук-4 (ГПП-1 Т-1, ГПП-4 Т-1)	0,628	1,256	1,884	2,512	3,14	3,768	4,396	5,024	5,652	6,28
		Левобережная 220/10	ВЛ-110 Ставрополь-2 (ГПП-1 Т-2), ВЛ-110 ЭТЗ (ГПП-1 Т-3)	0,077	0,154	0,231	0,308	0,385	0,462	0,539	0,616	0,693	0,77
		ТоТЭЦ	ВЛ-110 Каучук-1 (ГПП-3 Т-1, ГПП-4 Т-2), ВЛ-110 Каучук-2 (ГПП-2 Т-1) ф-СК-19,СК-22,СК-27,СК-49	0,779	1,558	2,337	3,116	3,895	4,674	5,453	6,232	7,011	7,79
173	ОАО "КуйбышевАзот"	ТоТЭЦ	ЛЭП-6кВ: А-5,А-26,А-35,А-51 ВЛ-110 Азот-2,4,6	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		Васильевская 220/110/10	ВЛ-110 Азот-1,3,5										
174	ОАО "Волгоцеммаш"	ГПП-1 110/35/6 ВЦМ	ф-10,18,17,31,2 (6 кВ)	0,475	0,95	1,425	1,9	2,375	2,85	3,325	3,8	4,275	4,75
		ГПП-2 110/6 ВЦМ	ф-17,22 (6 кВ)	0,125	0,25	0,375	0,5	0,625	0,75	0,875	1	1,125	1,25
175	ОАО "АвтоВАЗагрегат"	ГПП 110/10 Агрегат	яч. 3,15	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,3
		РП-10	ф-13										
		ТП5	ф-1, 2										
176	ОАО "Тольяттиазот"	П/ст 6/0,4	ф-66,22,82,69,26,62,46,70	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
		ГПП-3 110/6	яч.11,12										
		ГПП-10 110/6	яч.11,53,22,40,26,36,14										
177	ЗАО "Э и СС"	Стройбаза 110/35/6	ф-6,22,24 ВЛ-35 Тепличная-2, Кирпичная-2	0,675	1,35	2,025	2,7	3,375	4,05	4,725	5,4	6,075	6,75
		Ваз-Строительная 110/35/6	ф-3,5,8,9	0,505	1,01	1,515	2,02	2,525	3,03	3,535	4,04	4,545	5,05
		СинтезКаучук 110/35/6	ф-1,8,17,20	0,16	0,32	0,48	0,64	0,8	0,96	1,12	1,28	1,44	1,6
		ВАЗ-5 35/6	ф-1	0,015	0,03	0,045	0,06	0,075	0,09	0,105	0,12	0,135	0,15
		ВАЗ-4 35/6	ф-3, 8	0,145	0,29	0,435	0,58	0,725	0,87	1,015	1,16	1,305	1,45

## наименование энергоузла (энергорайона)

**1. Потребители электроснабжение которых осуществляется с шин 110 кВ ТЭЦ ВАЗа, с шин ПС 110 кВ электроснабжение которых осуществляется по ЛЭП 110 кВ с шин указанной станции.**

## Жигулевское ПО

178	ЗАО "Центральное"	ПС Плотина	ф-4,5,11	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
179	СНТ "Раздолье-1"	ПС Плотина	ф-10	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
180	СНТ "Золтой якорь"	ПС Плотина	ф-12, 15	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
181	Каляшин А.И., СНТ "Приморский"	ПС Плотина	ф-13	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1

## Вторичные получатели команд

Жигулевское ПО													
		ГПП-1 110/10	ф-1, 24	0,809	1,618	2,427	3,236	4,045	4,854	5,663	6,472	7,281	8,09
		ГПП-2 110/10	ф-20,43,45	0,938	1,876	2,814	3,752	4,69	5,628	6,566	7,504	8,442	9,38

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения (МВт)									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	ЗАО "ССК"	ГПП-3 110/10 (С1Т) ф-21,22,27	1,116	2,232	3,348	4,464	5,58	6,696	7,812	8,928	10,044	11,16
		ГПП-4 110/10 (С1Т) ф-9, 28	0,686	1,372	2,058	2,744	3,43	4,116	4,802	5,488	6,174	6,86
		ГПП-5 110/10 ф-5,12,42	0,449	0,898	1,347	1,796	2,245	2,694	3,143	3,592	4,041	4,49
183	ОАО "АвтоВАЗ"	ГПП-1 110/10 ф-63,37, 2,50,33,65,6,36,26,48,49,45,20	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
		ГПП-2 110/10 ф-49,67,58,86,54,53,3,31										
		ГПП-3 110/10 ф-17,49,20										
		ГПП-4 110/10 ф-82										
		ГПП-6 110/10 ф-74, 77										
		ГПП-1 РП-24 ф-2,3,6,8,24,26,28,12,14,16,18, 20, 22,30,10										
		ГПП-3 РП-1 ф-7, 13										
		ГПП-3 РП-19 ф-2,7,15,14,19										
<b>ИТОГО:</b>			<b>76,3021</b>	<b>152,6042</b>	<b>228,9063</b>	<b>305,2084</b>	<b>381,5105</b>	<b>457,8126</b>	<b>534,1147</b>	<b>610,4168</b>	<b>686,7189</b>	<b>763,021</b>
<b>в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):</b>			<b>11,058</b>	<b>22,116</b>	<b>33,174</b>	<b>44,232</b>	<b>55,29</b>	<b>66,348</b>	<b>77,406</b>	<b>88,464</b>	<b>99,522</b>	<b>110,58</b>
<i>1. Потребители электроснабжение которых осуществляется с шин 110 кВ ТЭЦ ВАЗа, с шин ПС 110 кВ электроснабжение которых осуществляется по ЛЭП 110 кВ с шин указанной станции.</i>												

Заместитель директора -  
главный инженер

А.П. Панчиков

Примечания:

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (- 30 °С).