



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
<b>Жигулевское ПО</b>																		
<b>Самарский филиал ОАО "Волжская ТГК"</b>																		
28	ООО "Энергетик"	Сызранская ТЭЦ	фидер 10 кВ: 35	ОП	от 5 до 20 минут										0,1			
<b>Вторичные получатели команд</b>																		
<b>Жигулевское ПО</b>																		
<b>ОАО "ТЯЖМАШ"</b>																		
29	ОАО "ТЯЖМАШ"	ГПП-1 110/6 кВ СЗТМ	фидер 6 кВ: 4.5.10а.37	ОП	до 5 минут	0,5												
			2.17.35					0,45										
			7.22							1,92								
			13.21									0,85						
			12.20											1,4				
		96										1,1						
		42											2,1					
				ГПП-2 220/10 кВ СЗТМ	фидер 10 кВ: 28.43				0,62									
					46.48.50				0,61									
				РП-1	фидер 6 кВ: 4.28.31	ОВБ	от 5 до 20 минут	0,54										
		2.33							0,5									
		5.12.15.21							0,43									
<b>ООО "Сызранская городская электросеть"</b>																		
30	ЦРП-8	ГПП 110/6 кВ Нефтемаш	фидер 6 кВ: 43	ОП	до 5 минут		1,696											
31	Пром зона		45				0,784											
32	СЗНМР ЦРП1		22.31					0,633										
33	ЦРП-12		1								1,636							
34	СЗНМР ЦРП2		30												0,573			
35	НХЗЧ		11				ОП	от 5 до 20 минут				0,271						
36	НХЗЧ	42						0,664										
37	ТП-508	ГПП 35/6 кВ СВВАУЛ	фидер 6 кВ: 8	ОВБ	от 20 до 60 минут									0,272				
38	ТП-502		12											1,224				
39	ЧП Гуськов	ГПП 35/6 кВ Новокашпирская	фидер 6 кВ: 3	ОВБ	от 20 до 60 минут										0,394			
40	Население		26													0,496		
41	ТП-240	ЦРП-1	фидер 6 кВ: 5	ОВБ	от 20 до 60 минут						0,494							
42	ТП-188	ЦРП-10	фидер 6 кВ: 6						0,605									
43	ТП-Спектр	ЦРП-8	фидер 6 кВ: 1								0,699							
44	ТП-222		12								0,526							
45	ТП-215		3								0,501							
46	ТП-174	ЦРП-9	фидер 6 кВ: 14										0,996					
47	ТП-228		11										1,483					
48	ТП-411	ЦРП-11	фидер 10 кВ: 17											1,064				
49	ТП-527	РП-15	фидер 6 кВ: 4														0,755	
50	ТП-516		14														0,436	
51	ТП-529		15												0,513			
52	ТП-521		16												1,488			
53	КТП-517		2												1,048			
54	ТП-235		ПП-2	фидер 6 кВ: 1											0,749			
<b>ОАО "ПК Автокомпонент Сызрань" (ОАО "Пластик")</b>																		
55	РИП	ТП-1	фидер 0,4 кВ: 1	ОП	до 5 минут								0,2					
56	наружное освещение	РП-1	фидер 0,4 кВ: 33				0,15											
57	ЦЭС, ЦЛ	ТП-14	фидер 0,4 кВ: 7. 8. 11. 16. 17. 18				0,8											
58	МУ "АСС"	ТП-20	фидер 0,4 кВ: А-1, А предзон.			от 5 до 20 минут		0,33										
59	ХС		фидер 10 кВ: 32					0,1										
60	ООО "ДжиБиСи Рус"	ГПП 110/10 кВ Пластик	56.57			от 20 до 60 минут			0,96									
61	ООО "ГрандИнвест"		11						0,6									
62	ООО "СОК"		33								0,62							
63	ООО "Гарантия"		16.24										0,54					
64	ЛП-10	РП-1	фидер 0,4 кВ: 1. 2									0,7						
<b>ЗАО "Жигулевские стройматериалы"</b>																		
			фидер 6 кВ: 4									2,1						
			9									0,2						



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
82	ЗАО "СГЭС"	ПС 110/35/6 кВ Фарада	17	ОП	до 5 минут			1,67								
83	ЗАО "СГЭС"		22			1,29										
84	ЗАО "СГЭС"		29			2,3										
85	ЗАО "СГЭС"		54			2,42										
86	ООО "Вита"		10, 38			0,1										
87	ООО "Созвездие-С"		14, 50			0,2										
88	ООО РИПЦ "Самарский"		21, 55			0,1										
89	ОАО "Бурсройсервис"		32			0,3										
90	ООО "Самарский мукомольный завод", ООО "Агролюкс"		фидер 6 кВ: 1			ОП	до 5 минут			1,5						
91	ОАО "Стройдом"	01, 8	0,5													
92	ФГУП "Самарский электромеханический завод"	3, 35	0,6													
93	ООО "Комфорт сервис"	30	0,2													
94	ОАО "Клапан"	6, 17, 38, 39	1,3													
95	МП г.о.Самара "ТТУ"	7, 18	0,8													
96	ООО "Энерго" (бал. ФЛ Аюпов)	9	0,1													
97	ОАО "Речной порт"	34	0,8													
98	ЗАО "СГЭС"	2	1,56													
99	ЗАО "СГЭС"	37, 45	1,71													
100	ЗАО "ЗЖБИ-7"	фидер 6 кВ: 7, 19	ОП	от 5 до 20 минут					0,3							
101	ОАО "Самарский резервуарный завод"	6, 16, 18, 26			1,3											
102	Кряжский ф-л ООО "Самара-терминал"	10, 20			0,1											
103	ЗАО "СУТЭК"	12, 21			0,1											
104	ООО "Триада"	15			0,1											
105	ООО "Эл-Транзит Плюс"	фидер 6 кВ: 8	ОП	от 5 до 20 минут				1,4								
106	ЗАО "ССК" (бал. Мин-ва стр-ва и ЖКХ)	12, 48			0,21											
107	ООО "Бизнес-Строй"	16, 25			0,1											
108	ОАО АК "Самараторгтранс"	36			0,1											
109	ЗАО "СГЭС"	53			2,9											
110	ТП "Уран"	10, 52			0,6											
<b>Волжское ПО</b>																
111	ОАО «Волгомост» - МО №21	ПС 110/6 кВ Толевая	фидер 6 кВ: 45	ОП	до 5 минут						0,2					
112	ООО «Завод ЖБИ-5»		21, 35			0,9										
113	ЗАО «Мягкая кровля»		8,15,31			3										
114	ОАО «Самаравтормет»		9, 47			0,6										
115	ООО "Энерго"		11			0,2										
116	ЗАО "СГЭС"		2			2										
117	ЗАО "СГЭС"		6			0,4										
118	ОАО «Самарский трансформатор»		4, 36			1										
119	ЗАО «СКАДО»		10, 38			0,3										
120	1245 Управление начальника работ ОАО «ГУОВ»		19, 40			0,3										
121	1186 Управление начальника работ ОАО «529 ВСУ»		54			0,1										
122	с.Алексеевка		фидер 10 кВ: 2								1,1					
123	с.Новотроевка, с.Алексеевка	3	0,1													
124	п.Авангард	10	0,4													







№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)												
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
243	ЗАО "ССК" ТП-115 г. Новокуйбышевск	<b>ЦРП-6 кВ Насосная</b>	фидер 6 кВ:	4	ОВБ	<i>от 20 до 60 минут</i>											0,7		
244	ЗАО "ССК" ТП-126 г. Новокуйбышевск			28															0,31
245	ЗАО "ССК" ТП-141 г. Новокуйбышевск			16													0,7		
246	ЗАО "ССК" ТП-144 г. Новокуйбышевск			17													0,7		
247	ЗАО "ССК" ЦРП-6 г. Новокуйбышевск			23															0,94
248	ЗАО "ССК" -РП-1 ЧОЗИП	<b>ПС 110/10 кВ ЧОЗИП</b>	фидер 10 кВ:	18	ОП	<i>до 5 минут</i>		0,85											
249	ОПХ Красногорское	<b>ПС 110/6 кВ Красноселки</b>	фидер 6 кВ:	29	ОП	<i>до 5 минут</i>	0,6												
250	ЗАО "ССК" ОПХ Центральное			25				0,34											
251	ОАО "Полимер"	<b>ГПП-1 35/10/3 кВ Промсинтез</b>	фидер 3 кВ:	19, 28	ОП	<i>от 5 до 20 минут</i>	0,46												
252	ОАО "Промсинтез"			14				0,13											
253	ОАО "Промсинтез"	<b>КРУН-10</b>	фидер 10 кВ:	1	ОП	<i>от 20 до 60 минут</i>								0,59					
254	ЗАО "Химсинтез"	<b>ГПП-2 110/10 кВ Промсинтез</b>	фидер 10 кВ:	16	ОП	<i>от 5 до 20 минут</i>								0,92					
<b>Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"</b>																			
<b>ЦУС</b>																			
255	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 110/35/10 кВ Безенчук</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-1	ОП	<i>от 20 до 60 минут</i>											2,71		
256	ЗАО "ССК"			5				0,6											
257	ЗАО "ССК"			6					1,36										
258	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 35/10 кВ Жигули</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-2	ОП	<i>от 20 до 60 минут</i>									1,71				
259	ЗАО "ЭКЗА"			3											0,62				
260	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 110/35/10 кВ Мыльная</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-2	ОП	<i>от 20 до 60 минут</i>				3,34									
261	ЗАО "ССК"			2				0,08											
262	СДТ "Журавли"			фидер 10 кВ:			8		0,08										
263	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 110/10 кВ Степная</b>		Агрегат-2	ДУ	<i>от 5 до 20 минут</i>							2,64						
264	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 10 кВ Обшаровка</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-1	ДУ	<i>от 5 до 20 минут</i>										4,56			
265	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 110/35/10 кВ Звезда</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-1	ДУ	<i>от 5 до 20 минут</i>				2,53									
266	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	<b>ПС 110/35/10 кВ Майтуга</b>	фидер 10 кВ:	Агрегат-2	ДУ	<i>от 5 до 20 минут</i>					2,49								
<b>Волжское ПО</b>																			
267	Куйбышевская доророжная ПМК	<b>ПС 110/10 кВ Дружба -тяговая</b>	фидер 10 кВ:	19	ДУ	<i>от 5 до 20 минут</i>		0,27											
<b>Самарское ПО</b>																			
<b>ОАО "Куйбышевский НПЗ"</b>																			









№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
400	ООО «Оренбургэнергогаз»	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	11	ОП	от 5 до 20 минут	0,1														
401	ООО «Оренбургэнергогаз»		18			1,5														
402	с.Новая Жизнь, п.Первокоммунарский		40			0,2														
403	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-3		ВЛ 35 кВ: ДНС-1			7,9														
404	с.Аверьяновка, с.Кузьминовка	ПС 110/10 кВ Богатое	фидер 10 кВ: 1	ОП	от 5 до 20 минут					0,2										
405	ЗАО «Богатовский мукомольный		2, 3				0,2													
406	с.Кураповка, с.Ивановка, с.Марычевка, с.Богатое		6				0,3													
407	с.Арзамасцевка, п.Кутулук, с.Богатое		8				0,1													
408	с.Ивановка, с.Богатое		11				0,3													
409	с.Богатое		12				1													
410	Богатовский маслозавод		14				0,5													
411	с.Вилаватое, п.Духовой, с.Богатое		15				0,6													
412	с.Федоровка, п.Печинено,		16				0,3													
413	с.Тростянка		19				0,1													
414	ОАО «Элексброкерс»		20				0,1													
415	с.Федоровка, с.Печинено		21				0,1													
416	ЗАО "ССК"		фидер 10 кВ: 1								2,04									
417	с.Заплавное, с.Мойка, с.Клары Цеткин		2								0,1									
418	с.Гвардейцы, с.Широченка, с.Покровка		3								0,1									
419	с.Долматовка		8								0,1									
420	ПС Алдаркино	ВЛ 35 кВ: Алдаркино						0,7												
421	ПС Коноваловка	Коноваловка-2						1,1												
422	ЗАО "ССК"	фидер 6 кВ: 9								2,14										
423	ОАО "Приволжскнефтепровод" Бугурусланское РНУ НПС "Кротовка"	6,10,25								2										
424	ПС Новый Сарбай	ВЛ 35 кВ: Тимашевская-2								0,8										
425	п.Подгорный	фидер 10 кВ: 2								0,1										
426	ООО «Самарские грибы»	3								0,1										
427	с.Пустовалово	7								0,1										
428	п.Подгорный	8								0,1										
429	с.Б.Малышевка	13								0,1										
430	п.Подгорный	16								0,1										
431	с.Б.Малышевка	17								0,1										
432	с.Пустовалово	11								0,1										
433	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-3	ВЛ 35 кВ: Благодаровка														1,2				
434	ОАО «Элексброкерс»	фидер 10 кВ: 21													0,3					
435	п.Формальный	9													0,3					
436	с.Бобровка	10													0,3					
437	с.Михайловка	15													0,3					
438	с.Красная Самарка	16													0,3					
439	п.Крепость	20													0,3					
440	с.Кинель-Черкассы	фидер 10 кВ: 3													0,1					
441	с.Кинель-Черкассы	4													0,1					
442	с.Кинель-Черкассы	5													0,1					
443	с.Коханы	фидер 6 кВ: 11																		
444	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-2	63, 64								0,1										
445	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-2	ВЛ 35 кВ: Восточная-Черновка								0,6										
										2,4										







№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
<b>Чапаевское ПО</b>																	
563	ОАО "НкНПЗ"	Новокуйбышевская ТЭЦ-1	фидер 6 кВ:	44	ОП	до 5 минут						1,2					
			ВЛ 35 кВ:	3-1							2,03						
				3-2								2,2					
				3-4									2,57				
<b>Вторичные получатели команд ЗАО "Алкоа СМЗ"</b>																	
564	ЗАО "Алкоа СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф2-8	ОП	от 20 до 60 минут	2,3										
				Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				4,6									
				Ф2-29						1,8							
				Ф1-18							0,6						
				Ф2-11, Ф2-13								1,8					
				Ф2-5									2,2				
				Ф1-9										1,5			
565	ЗАО "СГЭС"		Ф2-9											0,9			
<b>ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ЗАО "Управляющая компания "СамараНефтеОргСинтез")</b>																	
<b>Чапаевское ПО</b>																	
566	ОАО "НкНПЗ"	Новокуйбышевская ТЭЦ-2	ВЛ 35 кВ:	НКЗ-1	ОП	от 5 до 20 минут										2	
<b>ЦУС</b>																	
567	ЗАО "ННК"	РП-301	фидер 6 кВ:	6,7,8,21	ОП	от 20 до 60 минут										0,4	
568	ЗАО "ННК"	РП-35	фидер 6 кВ:	8,9,14,15													0,4
569	ЗАО "ННК"	РП-25	фидер 6 кВ:	3,4,6,20,21,22,23													0,63
570	ЗАО "ННК"	РП-26	фидер 6 кВ:	9,10,11,12,13,14													0,63
571	ЗАО "ННК"	ТП-52	фидер 0,4 кВ:	1													0,125
572	ЗАО "Нефтехимия"	ПС-17	фидер 0,4 кВ:	9,10,11,12,13,14													1,8
573	ЗАО "Нефтехимия"	ПС-10	фидер 0,4 кВ:	6,7,8,9,10,11,18													0,7
574	ЗАО "Нефтехимия"	РУ-127	фидер 6 кВ:	8,9,10,11,22,23,24													0,6
575	ЗАО "Самараоргсинтез"	ПС-31	фидер 0,4 кВ:	1											0,5		
<b>ЦУС</b>																	
<b>ОАО "СПЗ"</b>																	
576	ООО "Энерго"	ПС 110/10 кВ 9 ГПЗ	фидер 10 кВ:	яч. 9	ОП	до 5 минут							4				
577	ООО "Рубин"			яч. 43											3		
578	ЗАО "СГЭС"			43												2,49	
<b>ОАО "ЗиТ"</b>																	
579	ОАО "ЗиТ"	ГПП 110/6 кВ ЗиТ	фидер 6 кВ:	8	ОП	до 5 минут	1,17										
				27				1,23									
				34					0,58								
				32						1,46							
				4							0,75						
				7								0,57					
				42									2,2				
580	ЗАО "СГЭС"		21										2,1				
<b>ОАО "ЗиТ"</b>																	
<b>Самарское ПО</b>																	
<b>ЗАО "Самарские Городские Электрические Сети"</b>																	
581	ОАО "Кузнецов"	ПС 110/35/6 кВ Красноглинская-2	фидер 6 кВ:	1, 2, 25, 60, 61	ОП	от 5 до 20 минут			1,9								
582	ООО "Фирма Лагуна"			14												0,1	
583	ОАО "Кузнецов"			ВЛ 35 кВ:			КМЗ										2,9
<b>ООО "ЗПП"</b>																	
584	ООО "ЗПП"	ООО "Региональная энергосбытовая компания"	фидер 6 кВ:	9	ОП	до 5 минут	0,2										
585	ООО "ЗПП"			15					0,2								
586	ООО "Региональная энергосбытовая компания"			41						0,2							



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)												
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
587	ООО "Виктор и К" Мегакомплекс на Московском	ГПП 110/6 кВ Озерная		43	ОП	от 5 до 20 минут				0,3									
588	ГУСО НИИ "Жигулевские сады"			20			от 20 до 60 минут				0,15								
589	ООО "Энерго"			30								0,15							
<b>ОАО "Металлист-Самара"</b>																			
590	ОАО "Металлист-Самара"	ГПП-1 110/6 кВ Металлист-Самара	фидер 6 кВ:	55	ОП	до 5 минут	1												
				68			0,2												
				44				0,2											
				67				0,45											
591	ОАО "Металлист-Самара"	ГПП-2 110/10/6 кВ Металлист-Самара	фидер 6 кВ:	241	ОП	до 5 минут	0,45												
				207			0,35												
				229, 243				0,35											
				235				0,95											
				221					0,1										
				209						0,45									
592	ЗАО "СГЭС"			205		от 20 до 60 минут											1,16		
593	ЗАО "СГЭС"		РП-6	81						0,99									
<b>ООО "Электроцит" - Энерготехстрой"</b>																			
594	ООО «Электроцит»-Энерготехстрой»	ПС 35/6 кВ Электроцит	фидер 6 кВ:	6	ОП	до 5 минут	1,6												
				31			0,1												
				4, 34				0,2											
				14				0,4											
				15					0,6										
				2						0,1									
<b>ОАО "КУЗНЕЦОВ"</b>																			
595	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	ГПП 110/10 кВ ЗИФ	фидер 10 кВ:	31	ОП	от 20 до 60 минут	1,09												
				44			0,934												
				21				2,58											
				2					0,759										
				14						0,34									
				43							0,09								
				47								0,69							
				42									0,078						
				1										0,69					
				16												2,439			
				35													0,31		
				<b>ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"</b>															
596	ОАО "РЖД"	ГПП 220/10 кВ	фидер 10 кВ:	27, 38	ОП	до 5 минут				2									
597	ЗАО "СГЭС"	Зубчаниновская		13, 40															
598	ЗАО "СГЭС"	РУ-71	фидер 10 кВ:	8, 11							2,62								
599	ЗАО "СГЭС"	ТП-18	фидер 0,4 кВ:	14															
600	ООО "Полимер"	ТП-17	фидер 0,4 кВ:	7,11,15	ОВБ	от 5 до 20 минут				0,4									
601	ООО "Глейд"	ТП-58	фидер 0,4 кВ:	6							0,05								
602	ООО ПКФ «Вершина»	КРУ-22	фидер 10 кВ:	14	ОП					1									
603	ЗАО «Самарский завод гидротехнических изделий»			16, 18								1,7							
604	ООО «Аист СОФИВА»	ТП-63	фидер 0,4 кВ:	1		от 20 до 60 минут				0,12									
605	ООО Офицерский клуб «Ратбор»			5								0,15							



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)																	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X								
647	ООО "Анкор"	ПС 35/6 кВ Долодная I		47	ОП	от 5 до 20 минут																	
648	ООО "Анкор"			33																			
649	ООО "Анкор"			15																			
650	ООО "Анкор"	ПС 110/6 кВ Долодная II	фидер 6 кВ:	4	ОП	до 5 минут		0,38															
651	ООО "Анкор"			43							0,21												
652	ОАО "Волгабурмаш"			14								0,82											
653	ЗАО "СУТЭК", ОАО "Волгабурмаш"			16									0,1										
654	ООО "Энерго", ОАО "Волгабурмаш"			27			ОП	от 20 до 60 минут														0,22	
655	ОАО "Волгабурмаш"		31																0,2				
656	ЗАО "ССК" г. Чапаевск	ГПП-1 110/6 кВ ВПХ	фидер 6 кВ:	31	ОП	до 5 минут				0,5													
657	ЗАО "ССК" Титовка			26							1,79												
658	ЗАО "ССК" ТП-115 г. Новокуйбышевск	ЦРП-6 кВ Насосная	фидер 6 кВ:	4	ОВБ	от 20 до 60 минут														0,7			
659	ЗАО "ССК" ТП-126 г. Новокуйбышевск			28																		0,31	
660	ЗАО "ССК" ТП-141 г. Новокуйбышевск			16																		0,7	
661	ЗАО "ССК" ТП-144 г. Новокуйбышевск			17																		0,7	
662	ЗАО "ССК" ЦРП-6 г. Новокуйбышевск			23																			0,94
663	ЗАО "ССК" -РП-1 ЧОЗИП	ПС 110/10 кВ ЧОЗИП	фидер 10 кВ:	18	ОП	до 5 минут		0,85															
664	ОПХ Красногорское	ПС 110/6 кВ Красноселки	фидер 6 кВ:	29	ОП	до 5 минут	0,6																
665	ЗАО "ССК" ОПХ Центральное			25						0,34													
666	ОАО "Полимер"	ГПП-1 35/10/3 кВ Промсинтез	фидер 3 кВ:	19, 28	ОП	от 5 до 20 минут	0,46																
667	ОАО "Промсинтез"			14							0,13												
668	ОАО "Промсинтез"	КРУН-10	фидер 10 кВ:	1	ОП	от 20 до 60 минут													0,59				
669	ЗАО "Химсинтез"	ГПП-2 110/10 кВ Промсинтез	фидер 10 кВ:	16	ОП	от 5 до 20 минут													0,92				
670	ЗАО "ССК"	ГРП 35/22 кВ ЗИМ	фидер 22 кВ:	22	ОП	до 5 минут	0,67																
671	ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском	ПС 110/35/6 кВ ЗИМ	фидер 6 кВ:	38	ОП	до 5 минут														0,78			
672	ФИАН			8						0,29													
673	ООО "Энерго"	ГПП 110/10 кВ АВИС	фидер 10 кВ:	8	ОП	до 5 минут														1,13			
674	ОАО "Авиакор-авиационный завод"			17							3,27												
675	ОАО "Авиакор-авиационный завод"			19																		3,91	
676	ОАО "Авиакор-авиационный завод"			42									4,61										
677	ЗАО "СГЭС"			45																			3,52
678	к-з "1 мая"	ПС 35/6 кВ Калиновская	фидер 6 кВ:	1	ДД	от 5 до 20 минут														0,39			
<b>Волжское ПО</b>																							
679	ЗАО "ССК"	ПС 35/6 кВ Город-1	фидер 6 кВ:	5	ОВБ	от 20 до 60 минут													1,26				
680	ЗАО "ССК"			7																			1,48
<b>Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"</b>																							
<b>ЦУС</b>																							



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
<b>Чапаевское ПО</b>																				
709	ОАО "Приволжскнефтепровод" Самарское РНУ ЛПДС «Б.Черниговка» ЗРУ-6 кВ	ПС 35/6 кВ Б.Черниговка (НПС)	фидер 6 кВ:	яч. 6,7,9,10,17,18, 20,21	ОП	от 20 до 60 минут											1,6			
<b>Самарское ПО</b>																				
<b>ОАО "Куйбышевский НПЗ"</b>																				
710	ОАО "Нефтегазспецстроймонтаж"	ТП-58 6/0,4 ОАО "КНПЗ"	фидер 6 кВ:	1, 2	ОВБ	до 5 минут	0,5													
711	ОАО "КНПЗ"	ГПП-1 35/6 ОАО "КНПЗ"		76-1		от 5 до 20 минут									0,53					
712	ОАО "КНПЗ"			77-1														0,74		
713	ОАО "КНПЗ"			80-2																
714	ОАО "КНПЗ"			8-1											0,15					
715	ЗАО "СГЭС"			2													1,3			
716	ОАО "КНПЗ"	ГПП-2 110/6 ОАО "КНПЗ"		36-1							0,93									
717	ОАО "КНПЗ"	ГПП-3 110/6 ОАО "КНПЗ"		44-2															0,83	
718	ОАО "КНПЗ"			27-1																0,74
719	ОАО "КНПЗ"	ТП-6 6/0,4 ОАО "КНПЗ"		73-1								0,2								
720	ООО "ЮКОН"	ТП-6/0,4 ООО "ЮКОН"		ТП-6/0,4 ООО "ЮКОН"				от 20 до 60 минут		0,13										
721	МОУ ДОД "Арго"	ТП-6/0,4 МОУ ДОД "Арго"		ТП-6/0,4 МОУ ДОД "Арго"							0,09									
722	д/л "Заря"	ТП-6/0,4 кВ д/л "Заря"		ТП-6/0,4 кВ д/л "Заря"									0,05							
<b>Чапаевское ПО</b>																				
<b>ОАО "Новокуйбышевский НПЗ"</b>																				
723	ООО "НЗМП"	ГПП-4 110/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч.47	ОП		от 20 до 60 минут	1												
724	ООО "НЗМП"	ГПП-1 35/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч. 22					0,5											
725	ООО "НЗМП"	ГПП-5 110/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч. 80							0,3									
726	ЗАО "ННК"	ЦРП "Водозабора"	фидер 6 кВ:	яч. 27								0,14								
727	ОАО "КНПЗ"			яч. 20										0,06						
<b>ООО "Энергонефть Самара" (ОАО "Самаранефтегаз")</b>																				
<b>Самарское ПО</b>																				
728	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-1	ПС 110/35/6 кВ Радаевская	ВЛ 35 кВ:	ЦСП-1 БКНС	ОП	от 5 до 20 минут										2				
729	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-1	ПС 110/35/6 кВ Козловская	ВВ-6 С-2-Т ВВ-35 С-2-Т		ОП	от 5 до 20 минут							1,5				2,7			
<b>Волжское ПО</b>																				
730	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-2	ПС 110/35/6 кВ Лугань	ВВ-6 С-1-Т		ОВБ	от 5 до 20 минут		0,6												
			ВЛ 35 кВ:	Лугань- Дмитриевка						1,2										
				Сброс								1								
				Лугань-Марьевка						5,7										
				Северо- Максимовка							0,4									
731	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-2	ПС 110/35/6 кВ УКПН-2	ВВ-35 С-2-Т		ОВБ	от 5 до 20 минут				1,5										
732	ОАО "Самаранефтегаз" РИТС-3	ПС 110/35/6 кВ Бариновка	ВЛ 35 кВ:	Богдановка-2	ОП	от 5 до 20 минут										1,5				
<b>3. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин Новокуйбышевской ТЭЦ-1</b>																				
<b>Чапаевское ПО</b>																				
<b>Самарский филиал ОАО "Волжская ТГК"</b>																				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)												
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
733	ОАО НКНПЗ"	Новокуйбышевская ТЭЦ-1	фидер 6 кВ:	44	ОП	до 5 минут						1,2							
			ВЛ 35 кВ:	3-1							2,03								
				3-2		от 20 до 60 минут								2,2					
				3-4											2,57				

#### 4. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин Новокуйбышевской ТЭЦ-2

##### Вторичные получатели команд

ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ЗАО "Управляющая компания "СамараНефтеОргСинтез")

##### Чапаевское ПО

734	ОАО НКНПЗ"	Новокуйбышевская ТЭЦ-2	ВЛ 35 кВ:	НКЗ-1	ОП	от 20 до 60 минут												2
-----	------------	------------------------	-----------	-------	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

##### ЦУС

735	ЗАО "ННК"	РП-301	фидер 6 кВ:	6,7,8,21	ОП	от 20 до 60 минут												0,4	
736	ЗАО "ННК"	РП-35	фидер 6 кВ:	8,9,14,15															0,4
737	ЗАО "ННК"	РП-25	фидер 6 кВ:	3,4,6,20,21,22,23															0,63
738	ЗАО "ННК"	РП-26	фидер 6 кВ:	9,10,11,12,17															0,63
739	ЗАО "ННК"	ТП-52	фидер 0,4 кВ:	1															0,125
740	ЗАО "Нефтехимия"	ПС-17	фидер 6 кВ:	9,10,11,12,13,14															1,8
741	ЗАО "Нефтехимия"	ПС-10	фидер 6 кВ:	6,7,8,9,10,11,18															0,7
742	ЗАО "Нефтехимия"	РУ-127	фидер 6 кВ:	8,9,10,11,22,23,24															0,6
743	ЗАО "Самараоргсинтез"	ПС-31	фидер 0,4 кВ:	1															0,5

##### ЦУС

##### Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"

744	Куйбышевская ДЭ СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"	ПС 35/10 кВ Жигули	фидер 10 кВ:	Агрегат-2	ОП	от 20 до 60 минут											1,71	
745	ЗАО "ЭКЗА"			3														

##### Чапаевское ПО

##### ОАО "Новокуйбышевский НПЗ"

746	ООО "НЗМП"	ГПП-4 110/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч.47	ОП	от 20 до 60 минут	1												
747	ООО "НЗМП"	ГПП-1 35/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч. 22					0,5										
748	ООО "НЗМП"	ГПП-5 110/6 кВ	фидер 6 кВ:	яч. 80						0,3									
749	ЗАО "ННК"	ЦРП "Водозабора"	фидер 6 кВ:	яч. 27							0,14								
750	ОАО "КНПЗ"		яч. 20									0,06							

##### ООО "УЭС"

751	ЗАО НЗВЗ "Волгопромвентилиация"	ПС 35/6 кВ ООО "УЭС"	фидер 6 кВ:	13	ОП	от 5 до 20 минут	0,2												
752	ООО "Берос"			14					0,1										
753	ООО "ПромПласт"			26						0,4									
754	ЗАО "ССК"			6						0,41									
755	ООО "ДСК "Древо"			9 (ЗЖБСК)	ОВБ	от 20 до 60 минут				0,6									
756	ООО "Нефтегазспецстроймонтаж" (п/п Глушонок)		28 (НГСМ)							0,4									

#### 5. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-35 кВ с шин Самарской ГРЭС

##### ЦУС

##### Самарский филиал ОАО "Волжская ТГК"

757	ОАО «Самарская жилищно-инвестиционная компания»	Самарская ГРЭС	фидер 6 кВ:	21, 35	ОП	до 5 минут											1,1	
758	МП г.о. Самара"ТТУ"			13, 34														

#### 6. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин Самарской ТЭЦ

##### Самарское ПО

759	ЗАО "СГЭС"		фидер 6 кВ:	9					1,5									
760	ЗАО "СГЭС"			15							2,82							



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
808	ООО "Синергия"		24														0,49		
<b>ЦУС</b>																			
<b>ОАО "ЗиТ"</b>																			
809	ОАО "ЗиТ"	ГПП 110/6 кВ ЗиТ	фидер 6 кВ:	8	ОП	до 5 минут	1,17												
				27				1,23											
				34					0,58										
				32						1,46									
				4							0,75								
				7								0,57							
				42										2,2					
			21								2,1								
810	ЗАО "СГЭС"		46									1,45							
<b>Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"</b>																			
811	ЗАО "Энергоспецстрой"	ПС 110/35/10 кВ Смышляевка	фидер 10 кВ:	3	ДУ	от 5 до 20 минут			4,34								1,15		
812	ООО "Цыпочка"			14															
813	ООО "КоверайтРУС"			19				0,49											
814	ООО "СОК"			21									3,83						
815	ООО "Техкомплекс"			28							1,43								
816	ООО "Стройтехснаб"			16						0,36									
817	ЗАО "Энергоспецстрой"			8												6,56			
818	ООО "Бекон"			30						0,5									
<b>7. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин Безымянской ТЭЦ</b>																			
<b>Самарское ПО</b>																			
<b>Самарский филиал ОАО "Волжская ТГК"</b>																			
819	ОАО "Самарский кислородный завод"	Безымянская ТЭЦ	фидер 10 кВ:	1Д3Ф, 1Д6Ф				5,4											
820	ОАО "ЖБИ-4"			1Д7Ф				0,7											
821	ФГУП НИИ "Экран"			1Д8Ф				2											
822	ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"			1Д9Ф				1,9											
823	ЗАО "Самарская кабельная компания"			2Д4Ф, 2Д10Ф				5,8											
824	ООО ТД "УФОЙЛ"			2Д6Ф				0,7											
825	ОАО "Самарский завод "Экран"			2Д7Ф				2											
826	ЗАО "СГЭС"			2Д8Ф				1,63											
<b>Вторичные получатели команд</b>																			
<b>Самарское ПО</b>																			
<b>ОАО "Металлист-Самара"</b>																			
827	ОАО "Металлист-Самара"	ГПП-1 110/6 кВ Металлист-Самара	фидер 6 кВ:	55	ОП	до 5 минут	1												
				68				0,2											
				44					0,2										
				67						0,45									
<b>8. Потребители питающиеся с шин 6-110 кВ ПС 220 кВ Левобережная, ПС 500 кВ Азот, ПС 110 кВ Береза, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Красноглинская, Тольяттинской ТЭЦ и с шин ПС 35-110 кВ, питающихся по ЛЭП 35-110 кВ с указанных выше подстанций и станции</b>																			
<b>Самарское ПО</b>																			
828	ООО "СОК", ООО "Дубки", п. Пискалинский взвоз	ПС 110/35/10 кВ Винтай	фидер 10 кВ:	3	ОП	от 5 до 20 минут											0,6		
829	ООО "Энергобытослуживание"			9, 11, 19													4,6		
830	ООО "Эко-Сервис" Самара	ПС 35/6 кВ ИКЕА	фидер 6 кВ:	4, 11	ОП	от 5 до 20 минут			6,1										
831	ЗАО "СГЭС"	ПС 110/35/6 кВ Красноглинская-1	фидер 6 кВ:	12	ОП	от 5 до 20 минут							1,4						
832	ЗАО "СГЭС"			23										1,62					
833	ООО "Долина-Центр-С"			8											0,1				
834	ООО "СтЗ-1"			14											0,2				
835	ФГУП "1253" ЦРБ РЛВ МО РФ			21											0,1				



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)														
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
836	ОАО "Трансаммиак"	ПС 110/35/10 кВ Красноярская	фидер 10 кВ:	11	ОП	от 5 до 20 минут						0,1									
837	ООО "ТРАК-ЦЕНТР Казань"			14							0,1										
838	с. Кр. Яр			4							0,1										
839	с. Кр. Яр			5							0,1										
840	с.Городцовка, с.Жареный Бугор			7							0,1										
841	с. Кр. Яр, с.В.Солонцовка, с.Ср.Солонцовка, с.Н.Солонцовка, с.Трухмянка, с. Кр.Озеро			2								0,1									
842	с. Курумоч	ПС 110/6 кВ Курумоч	фидер 6 кВ:	9	ОП	от 5 до 20 минут	0,1														
843	ООО "Кэмпинг"			17			0,1														
<b>Жигулевское ПО</b>																					
844	ЗАО "ВАЗинтерСервис"	ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	фидер 6 кВ:	47	ОП	до 5 минут		1,1													
845	ЗАО "ВАЗинтерСервис"			54				1,6													
846	ЗАО "Волгауралтранс"			12				0,2													
847	ОАО "Судо-Волга"			3, 15				0,9													
848	ЗАО "Квант"			22				2,3													
849	ЗАО "Квант"			7				0,6													
850	ЗАО "Квант"			4				2,27													
851	ЗАО "Квант"	21		2,74																	
852	с. Узюково	ПС 110/10 кВ Узюково	фидер 10 кВ:	2,6,7,9	ДД	от 20 до 60 минут										0,1					
853	Ст."Родники", ТУСМ-4			5															0,1		
854	ЗАО "Поволжская ТЭК"	ПС 110/35/10 кВ Матюшкино	фидер 10 кВ:	4	ДД	от 20 до 60 минут									0,4						
855	ИП Челпанов, Самаратрансгаз, ЗАО "СВ-Поволжское"			6														0,1			
856	ЗАО "СВ-Поволжское"			8,10,20,22														0,3			
857	ООО "Центрострой"			11														0,1			
858	п. Поволжский			14														0,2			
859	СТ "Родничок", СДК"Яблонька"			18														0,1			
860	ООО "Недвижимость Поволжья",			24														0,1			
861	НСТ "Строитель", Самаратрансгаз			25														0,2			
<b>Вторичные получатели команд</b>																					
<b>Самарское ПО</b>																					
<b>ЗАО "Самарские Городские Электрические Сети"</b>																					
862	ОАО "СНТК им.Кузнецова"	ПС 110/35/6 кВ Красноглинская-2	фидер 6 кВ:	1, 2, 25, 60, 61	ОП	от 5 до 20 минут			1,9												
863	ООО "Фирма Лагуна"			14																0,1	
864	ОАО "СНТК им.Кузнецова"			ВЛ 35 кВ:			КМЗ													2,9	
<b>ООО "ЗПП"</b>																					
865	ООО "ЗПП"	ГПП 110/6 кВ Озерная	фидер 6 кВ:	9	ОП	до 5 минут	0,2														
866	ООО "ЗПП"			15				0,2													
867	ООО "Региональная энергосбытовая компания"			41				0,2													
868	ООО "Виктор и К" Мегакомплекс на Московском			43							0,3										
869	ГУСО НИИ "Жигулевские сады"			20								0,15									
870	ООО "Энерго"			30									0,15								
<b>ЗАО "Сокское карьероуправление"</b>																					
871	ЗАО "Сокское карьероуправление"	ПС 35/6 кВ Сокский карьер	фидер 6 кВ:	5	ОП	от 20 до 60 минут	0,1														
				6				0,5													
				8				0,4													
				12				0,1													
<b>ООО "Электроцит" - Энерготехстрой"</b>																					

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)												
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
872	ООО «Электроцит-Энерготехстрой»	ПС 35/6 кВ Электроцит	фидер 6 кВ:	6	ОП	до 5 минут	1,6												
				31				0,1											
				4, 34		от 5 до 20 минут			0,2										
				14					0,4										
				15		от 20 до 60 минут				0,6									
				2							0,1								
<b>ООО "Энергозавод"</b>																			
873	ООО "Энергозавод"	ПС 35/6 кВ Водино	фидер 6 кВ:	21	ОП	от 5 до 20 минут	0,5												
874	ООО "РУСАЛ РЕСАЛ"			17		от 20 до 60 минут							0,3						
<b>Жигулевское ПО</b>																			
<b>ОАО "Волгоцеммаш"</b>																			
875	ОАО "Волгоцеммаш"	ГПП-1 110/35/6 кВ ВЦМ	фидер 6 кВ:	6	ОП	до 5 минут	0,5												
		ГПП-2 110/6 кВ ВЦМ		43				0,05											
		ГПП-1 110/35/6 кВ ВЦМ		8		от 5 до 20 минут			0,8										
		ГПП-2 110/6 кВ ВЦМ		34					0,8										
				6		от 20 до 60 минут				0,05									
				2							3,6								
<b>ЗАО «Э и СС»</b>																			
876	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	ПС 110/35/6 кВ СинтезКаучук	фидер 6 кВ:	6	ОП	от 5 до 20 минут									0,5				
				8									0,5						
				11									0,2						
				17								0,9							
				18								0,6							
<b>ЗАО "Квант"</b>																			
877	ЗАО "Квант"	ПС 110/10/6 кВ МИС	фидер 10 кВ:	69	ОП	от 5 до 20 минут			2,26										
				47					1,62										
				62						1,4									
				66							0,96								
			фидер 6 кВ:	41								2,45							
				16									2,78						
				45										0,62					
<b>ОАО "Куйбышев.Азот"</b>																			
		ГПП-50	фидер 6 кВ:	яч. 14															
				яч. 66															
				яч. 10															
				яч. 72															
				яч. 12															
				яч. 28															
				яч. 49															
				яч. 62															
				яч. 43															
				яч. 36															







№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
<b>10. Потребители, питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин ПС 500 кВ Азот</b>																			
<i>Самарское ПО</i>																			
925	с.Березовка, с.Кубань-Озеро, с.Идея	ПС 110/35/10 кВ Елховка	фидер 10 кВ:	1	ОП	от 5 до 20 минут									0,3				
926	с.Булькуновка, с.Мулловка			2													0,2		
927	с.Александровка, с.Шабановка, с.Кр.Дома, с.Константиновка, с.Павловка, с.Федоровка, с.Стрела			3													0,3		
928	с.Елховка			4													0,2		
929	с.Елховка, с.Горностаевка, с.Тукшум			5													0,3		
930	с.Елховка, с.Пролейка, с.Борма			6													0,2		
931	с.Елховка, с.Кр.Поселение, с.Солонцовка, с.Заблоцкое			7													0,5		
932	с.Елховка, ЗАО "Елховское"			8													0,3		
<i>Вторичные получатели команд</i>																			
<i>Жигулевское ПО</i>																			
<i>ЗАО «Э и СС»</i>																			
933	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	ПС 110/35/6 кВ Стройбаза	фидер 6 кВ:	1	ОП	до 5 минут										0,7			
934	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			3													0,37		
935	ЗАО "Полад"			4													0,13		
936	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			5													0,1		
937	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			22													1,2		
938	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			26													2,2		
939	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			27													1,2		
940	ЗАО "УММ"			29													0,2		
941	ООО «Тольяттинский кирпичный завод»	ПС 110/35/6 кВ Ваз-Строительная	ВЛ 35 кВ:	Кирпичная -2	ОП	от 5 до 20 минут					2,4								
942	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			Тепличная-2									2,3						
943	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	ПС 110/35/6 кВ Ваз-Строительная	фидер 6 кВ:	8	ОП	до 5 минут									0,9				
944	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			9													2,9		
945	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			10													1,3		
946	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	ПС 35/6 кВ Ваз-4	фидер 6 кВ:	3	ОВБ	от 5 до 20 минут									0,9				
947	ЗАО «Энергетика и связь строительства»			8													0,55		
<b>11. Потребители питающиеся по ЛЭП 110 кВ с шин 110 кВ ТЭЦ Ваз</b>																			
<i>Вторичные получатели команд</i>																			



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)													
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
961	УВМРИН ВАЗа, ООО «Квант», А.О «Металоснаб», ОАО ВАЗэкспрес-сервис, ООО Авто-Континент, ООО Автобор, ООО «Заслон», ОАО «Союз-Телефонстрой»	ГПП-5 110/10 кВ	яч. 60		ОП	от 5 до 20 минут												0,64		
962	ОАО "ПБК", ЭП ОАО "Автоваз", ОАО Тольяттихлеб, КОП ОАО "Автоваз", ЧП Тяминов.		яч. 24																	0,9
963	Мясокомбинаты «Автозаводский», «Тольяттинский»; ОАО «Тольятти молоко», ЗАО «Данон-волга»		яч. 13																	0,9
964	Завод железобетонных изделий, ООО Рыбная Компания «Парус», ООО «Интеграция», МП ТПАТП-1		яч. 11																	0,89
965	ОАО "Союз-телефонстрой, УФ ИАСП Авто ВАЗ, ЗАО "Гермес", ОАО "Автозаводстрой"		яч. 41																	0,44
966	«ПСА «БРОНТО», ООО «СБ - Строитель», ОАО «Витафарм», ООО «Норма», ОАО «АВТОВАЗбытсервис»		яч. 22																	0,3
<b>Итого:</b>						<i>до 5 минут</i>	30,574	81,48	118,193	154,343	172,679	191,409	202,499	216,519	234,919	234,919				
						<i>от 5 до 20 минут</i>	36,44	50,31	86,44	120,77	165,875	212,935	260,795	299,768	331,468	361,878				
						<i>от 20 до 60 минут</i>	11,629	23,719	31,633	43,163	57,998	70,685	90,616	114,96	143,235	186,359				
						<i>Всего</i>	78,643	155,509	236,266	318,276	396,552	475,029	553,91	631,247	709,622	783,156				
						<i>Всего по ДУ</i>	0,84	4,8	9,81	13,77	16,26	22,73	28,24	34,8	42,41	50,44				
<b>Самарское ПО</b> в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):						<i>до 5 минут</i>	20,3	49,2	61,27	75,95	86,02	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39			
						<i>от 5 до 20 минут</i>	0,8	1	14,02	25,85	35,96	40,27	45,71	54,19	62,78	72,02				
						<i>от 20 до 60 минут</i>	3,124	5,924	6,733	7,793	9,723	11,113	11,491	15,301	17,74	23,36				
						<i>Всего</i>	24,224	56,124	82,023	109,593	131,703	137,773	143,591	155,881	166,91	181,77				
						<i>Всего по ДУ</i>														
<b>Волжское ПО</b> в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):						<i>до 5 минут</i>	3,5	3,5	3,5	7	7	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88				
						<i>от 5 до 20 минут</i>	18,9	22,11	25,95	25,95	42,19	48,77	57,07	58,57	60,47	65,05				
						<i>от 20 до 60 минут</i>	0	0	1,8	1,8	2,6	3,86	5,86	10,56	16,02	22,9				
						<i>Всего</i>	22,4	25,61	31,25	34,75	51,79	70,51	80,81	87,01	94,37	105,83				
						<i>Всего по ДУ</i>	0	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	2,51	2,51			
<b>Жигулевское ПО</b> в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):						<i>до 5 минут</i>	3,154	17,84	18,473	18,923	22,479	23,329	24,929	37,229	39,329	39,329				
						<i>от 5 до 20 минут</i>	7,08	14,89	19,36	25,54	36,225	61,005	79,115	90,648	98,818	111,888				
						<i>от 20 до 60 минут</i>	5,125	8,415	11,62	15,18	22,705	30,942	39,935	48,759	61,775	77,254				
						<i>Всего</i>	15,359	41,145	49,453	59,643	81,409	115,276	143,979	176,636	199,922	228,471				
						<i>Всего по ДУ</i>	0,24	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	6,55	6,55	6,55	14,58				
<b>Чапаевское ПО</b> в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):						<i>до 5 минут</i>	0	0	19,26	35,96	35,96	37,16	37,16	37,16	46,86	46,86				
						<i>от 5 до 20 минут</i>	0,2	0,3	5,11	9,01	9,01	9,01	9,91	10,41	10,41	10,41				
						<i>от 20 до 60 минут</i>	1	1,5	1,8	6,54	7	7	9,03	11,43	16,64	21,24				
						<i>Всего</i>	1,2	1,8	26,17	51,51	51,97	53,17	56,1	59	73,91	78,51				





№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику <sup>1</sup>	Время отключения	Очередь ограничения, (мВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<b>в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):</b>					<i>до 5 минут</i>	2,75	14,81	15,58	15,58	15,58	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22
<b>8. Потребители питающиеся с шин 6-110 кВ ПС 220 кВ Левобережная, ПС 500 кВ Азот, ПС 110 кВ Береза, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Красноглинская, Тольяттинской ТЭЦ и с шин ПС 35-110 кВ, питающихся по ЛЭП 35-110 кВ с указанных выше подстанций и станции</b>					<i>от 5 до 20 минут</i>	7,43	15,57	21,68	31,47	32,87	34,43	36,88	45,78	49,4	54,6
					<i>от 20 до 60 минут</i>	5,83	8,42	9,82	11,52	16,72	22,441	26,241	29,341	31,141	35,141
					<i>Всего</i>	16,01	38,8	47,08	58,57	65,17	73,091	79,341	91,341	96,761	105,961
					<i>Всего по ДУ</i>	0,03	1,72	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
<b>в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):</b>					<i>до 5 минут</i>	0,5	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	2,67	2,67
<b>9. Потребители питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин Тольяттинской ТЭЦ</b>					<i>от 5 до 20 минут</i>	0	0	0	3,19	6,89	13,19	16,7	20,73	25,23	25,23
					<i>от 20 до 60 минут</i>	0,395	1,395	2,16	2,66	3,9	3,9	5,3	8,6	12,8	12,8
					<i>Всего</i>	0,895	2,385	3,15	6,84	11,78	18,08	22,99	30,32	40,7	40,7
					<i>Всего по ДУ</i>										
<b>в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):</b>					<i>до 5 минут</i>	0	0	0	0	0	0	0	11,2	11,2	11,2
<b>10. Потребители питающиеся по ЛЭП 6-110 кВ с шин ПС 500 кВ Азот</b>					<i>от 5 до 20 минут</i>	0	0	0	0	4,65	4,65	6,95	8,4	8,4	8,4
					<i>от 20 до 60 минут</i>										
					<i>Всего</i>	0	0	0	0	4,65	4,65	6,95	19,6	19,6	19,6
					<i>Всего по ДУ</i>										
<b>в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):</b>					<i>до 5 минут</i>										
<b>11. Потребители питающиеся по ЛЭП 110 кВ с шин 110 кВ ТЭЦ ВАЗа</b>					<i>от 5 до 20 минут</i>	8	8	12,4	19,4	24,1	38,01	55,19	63,49	68,84	77,4
					<i>от 20 до 60 минут</i>										
					<i>Всего</i>	8	8	12,4	19,4	24,1	38,01	55,19	63,49	68,84	77,4
					<i>Всего по ДУ</i>										

Заместитель директора по техническим вопросам -  
главный инженер



О. В. Соляков

<sup>1</sup>Заполняется:

ДУ - с использованием дистанционного управления,  
ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики (в том числе персоналом потребителя),  
ОВБ - персоналом ОВБ,  
ДД - персоналом с дежурством на дому