«Согласовано»
Министр промышленности, энергетики
и технологий
Самарской области

В. В. Капустин

«16» 09 2010 г.

«Согласовано»
первый заместитель директора-
главный диспетчер
филиала ОАО «СО ЕЭС»
Самарское РДУ

Н. А. Николаев

«10» 09 2010 г.

«Утверждаю»
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
Филиала ОАО "МРСК Волги"
"Самарские распределительные сети"

О. В. Соляков

«13» 09 2010 г.

График
временного отключения электрической энергии при внезапном возникновении аварийного дефицита мощности в Самарском регионе на 2010-2011 г.г.

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

филиал ОАО "МРСК Волги" "Самарские Распределительные Сети"

САМАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/6 Кряжская

2	Фид.6 кВ:	16,18	*	ОАО "Самарский резервуарный завод"	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–
2		17	*	ОАО «Термостепс-МТЛ»	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–
2		19, 7	*	ЗАО "ЗЖБИ-7"	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ 35 кВ: Долотная-1		*	ОАО "Волгабурмаш"	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ 35 кВ: Слип		*	ЗАО «Нефтефлот»	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Фид.6 кВ:	4		ООО "Самарастройдеталь"	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
				Итого:		6,9		0,5						

2. ПС 110/35/6 АТД

1	Фид.6 кВ:	1	*	ООО "Самарский мукомольный завод", ООО "Агрополис"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		01	*	ОАО «Стройдом»	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
2		3,35	*	ФГУП "СЭМЗ"	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		32	* ООО "Агролюкс"	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
2		34	* ОАО «Самарский речной порт»	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
7		30	ООО "Комфорт-Сервис"	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–
7		36	ООО "Самарский мукомольный завод"	–	–	–	–	–	–	2,6	–	–	–
8		38,39	ОАО "Клапан"	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
			Итого:	0,1	2,4					2,7	4		
3. ПС 110/35/6 Красноглинская-1													
3	Фид.6 кВ:	14	* ООО "СтЗ-1"	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3		9	* ЗАО "СГЭС"	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–
4	ВЛ-35 кВ: АБЗ-2		ООО "СОЛЛИ-Капитал", ПС ИКЕА	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
5	Фид.6 кВ:	20	ООО "Энерго"	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
6		23	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–
10	ВЛ-35 кВ: Водино-1		ПС ИКЕА, ООО "Энергозавод", ПС ДСК-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1
			Итого:			1,1	0,6	0,1	2,3				5,1
4. ПС 110/35/6 Фарада													
1	Фид.6 кВ:	1,63	* ООО "Меридиан"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		32	* ООО «Бурстройсервис»	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		50, 14	* ООО «Созвездие-С»	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		52	ЗАО "СГЭС"	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–
5		8	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
5		29	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
7		12	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–
8		54	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	3,9	–	–
			Итого:	0,7		0,8		3		2,1	3,9		
5. ПС 110/35/6 Серноводская													
1	Фид.6 кВ:	5,13	* ОАО «Сургутский комбикормовый з-д»	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		7,21	* ОАО "Серноводский мясокомбинат", плодосовхоз,ОАО "Сургутское"	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4		11	ОАО "Самаранефтегаз" СПМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–
10	ВЛ-35 кВ Якушкино-1,2		ОАО "Самаранефтегаз" СПМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого:	1			1,2						5,9
6. ПС 110/35/10 Красноярская													
4	Фид.10 кВ:	3,7,8	(С/х потребители) Аэронавигация Центр.Волги				2,6						
			Итого:				2,6						
7. ПС 110/6 Центральная-3													
3	Фид.6 кВ:	8, 66	* ООО "Электромонтажсервис"(РП-3 1сш)			1,1							
3		17	* ЮЖД РЭС Самара РП-ВЦ			0,8							
3		36	* ОАО АК "Самаратранс"			0,3							
7		10, 52	ООО "Уран"							0,6			
			Итого:			2,2				0,6			
8. ПС 110/6 Томашев Колок													
3	Фид.6 кВ:	12	ООО "Самарская Энергетическая Компания"			0,2							
4		46	ЗАО "СГЭС"				1,3						
6		19	ЗАО "СГЭС"						2,4				
6		42	ЗАО "Самарский БКК"						0,8				
			Итого:			0,2	1,3		3,2				
8. ПС 110/35/10 Винтай-1													
5	Фид.10 кВ:	22,24	производство "Винтай" ОАО "КУЗНЕЦОВ"					2,5					
5		3	ООО "СОК" т/база, п.Пескалинский взвоз, ООО "Дубки"					0,3					
9		9	ООО "Энергобытобслуживание"									2,2	
			Итого:					2,8				2,2	
9. ПС 35/10 Ст.Буян													
√ 4	Фид.10 кВ:	2	ЗАО "ССК"				0,7						
8		1	с.Ст.Буян, с.Николаевка								0,3		
8		3	с.Ст.п.Заглядовка, с.Екатериновка								0,2		

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя		Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
					Общесистемные очереди отключения									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		4	с.Украинка, с.Елшанка		–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–
				Итого:				0,7				0,8		
10. ПС 110/10 Сергиевская														
8	Фид.10 кВ:	3	ЗАО "ССК"		–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–
8		9	с. Сергиевск		–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–
8		20	с. Успенка		–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–
				Итого:								1,3		
11. ПС 110/35/6 Горная														
8	Фид.6 кВ:	3	ООО "Энергобытобслуживание"		–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	–
				Итого:								1,2		
12. ПС 110/35/10 Челно-Вершины														
1	Фид.10 кВ:	7,8	Машиностроительный завод		0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		16	ООО "Благодаров-Ойл"		0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:	1									

ВОЛЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/6 Толевая															
1	Фид.6 кВ:	10	*	ЗАО "СКАДО"	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		4,36	*	ОАО "Самарский трансформатор"	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		11,15	*	ЗАО "Мягкая кровля"	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		21,35	*	ЗАО "Завод ЖБИ-5"	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		8	* ЗАО "Мягкая кровля"	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–
3		9,47	* ОАО «Самараавтомет»	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3		19,40	* 1245 УНР "ф-л ФГУП" 529 Военно-Строительное управление МО РФ	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–
6		31	ЗАО "Мягкая кровля" КДН № 1,2,	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–
9		6	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
			Итого:	3,2		1,3			0,1			1	
2. ПС 110/35/6 Кротовка													
2	ВЛ-35 кВ Тимашево-1,		* С/х потребители	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ 35 кВ Дмитриевка-1		* С/х потребители	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Фид.6 кВ:	9	* ЗАО "СОК"	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–
7		21	НГДУ «Бузулукнефть» ОАО «Оренбургнефть»	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–
			ООО "Кротовский кирпичный завод"										
7	ВЛ-110 кВ УКПН-2		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
10	Фид.6 кВ:	6, 10, 25	ОАО "ПМН" НПС Кротовка ООО "Русанергоресурс"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5
			Итого:		3,5	1,7				4,3			1,5
3. ПС 110/35/6 Нефтегорская-2													
7	Фид.6 кВ:	10,35,38	ОАО "Самаранефтегаз" ЮГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	2,6	–	–	–
7		18	НГДУ «ЮжОренбург» ОАО «Оренбургнефть»	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–
8	ВЛ-35 кВ: ДНС-1		ОАО "Самаранефтегаз" ЮГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–
			Итого:							3,2	8		
4. ПС 110/35/10 Д.Умет													
3	ВЛ-35 кВ: Карагайская		ОАО "Самаранефтегаз" ЮГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–
7	ВЛ-35 кВ: Копыбановская		ОАО "Самаранефтегаз" ЮГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–
			Итого:			1,4				1,5			
5. ПС 110/35/6 Коханы													
7	Фид.6 кВ:	63,64	ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ВЛ-35 кВ: Восточная Черновка		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–	–
			Итого:							0,6	2,4		
6. ПС 110/35/6 Похвистнево-2													
2	Фид.6 кВ:	7	* С/х потребители	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
2		12	* МУП "Похвистневоэнерго"	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ-35 кВ: Ст.Ганькино		* С/х потребители	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ-35 кВ: Аверкино		* С/х потребители	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ-35 кВ: Кротково		* С/х потребители	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:		5,8								
7. ПС 110/10 НФТП													
5	Фид.10 кВ:	3	ООО "РМЗ"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
5		11	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
5		28	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
5		29	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–
7		38	ООО "Мастер-мебель"	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–
			Итого:					3,4		0,4			
8. ПС 110/35/10 АСК-2													
1	Фид.10 кВ:	33	* ООО «СК «Кинельэнерго»	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		12	* ООО «СК «Кинельэнерго»	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3		35	* ООО «СК «Кинельэнерго»	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–
4		24	ЗАО "Ретал"	–	–	–	1,6	–	–	–	–	–	–
5		28	ООО "Алексеевский комбикормовый завод"	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–
6		27	ООО "Электрощит"	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–
9	ВЛ-35 кВ АСК-2		ПС Тепличная, ПС Фарфор	–	–	–	–	–	–	–	–	3,4	–
9	ВЛ-35 кВ АСК-4		ООО "СК-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–
			Итого:	0,3		0,7	1,6	0,4	0,1			3,8	
9. ПС 110/35/10 Борское													

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Фид.10 кВ:	1	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	–
9		2	с.Заплавное,с.Мойка,с.Кл.Цеткин	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–
9		8	с.Долматовка	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–
9		9	Южно-Уральская ЖД	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–
9		14	с.Н.Борское	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–
9	ВЛ-35 кВ Алдаркино		ПС Алдаркино	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–
9	ВЛ-35 кВ Коноваловка-2		ПС Коноваловка	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–
			Итого:									6,2	
10. ПС 35/6 Солнечная													
7	Фид.6 кВ:	1	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–
10		3	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
			Итого:							1,4			0,7
11. ПС 110/10 Подбельская ПТФ													
8	Фид.10 кВ:	1	с.Н.Ягодное, с.Ср.Ягодное	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–
8		22	с.Кр.Ключи	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–
			Итого:								0,3		
12. ПС 110/10 Черкассы													
8	Фид.10 кВ:	3	с. К-Черкассы	–	–	–	–	–	–	–	1,6	–	–
8		5	с. К-Черкассы	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–
			Итого:								2,5		

ЧАПАЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/10 Чапаевская															
1	Фид.10 кВ:	7,10	* С/х потребители	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ-110 кВ Воздвиженка	*	С/х потребители	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ВЛ-110 кВ Совхозная-1		Самарское РНУ ОАО «ПМН» ООО «Русэнергоресурс» ОАО "Трансаммиак",	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2
				Итого: 2,5									8,2
2. ПС 110/35/6 Снисски													
6	Фид.6 кВ:	4,6,10,14,15,16,17,18	ОАО "Самаранефтегаз" ЮГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
6	ВЛ-35 кВ Марьевка		С/х потребители, ОАО "Трансаммиак"	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–
				Итого:					2,8				
3. ПС 35/10 Котельная													
√3	Фид.10 кВ:	4	* ЗАО "ССК"	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–
3		6	* ООО СК "Мирт"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:		1							
4. ПС 110/35/10 Б.Глушица													
4	Фид.10 кВ:	1,1А,3,4,6,10, 11,13,19	* С/х потребители	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–
6	ВЛ-35 кВ Александровка		С/х потребители, ОАО "Трансаммиак"	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–
6	ВЛ-35 кВ Дергуновка		С/х потребители	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
				Итого:			3,8		1,6				
5. ПС 110/35/10 Приволжье													
1	Фид.10 кВ:	3,5,8,10,11	* С/х потребители	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	ВЛ-35 кВ Озерецкая		* С/х потребители	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	ВЛ-35 кВ Екатериновка-1		* С/х потребители	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Итого: 1,4									
6. ПС 110/35/10 Пестравка													
√3	Фид.10 кВ:	1,2,3,5,6,7	– * С/х потребители	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–
3	ВЛ-35 кВ Падовка -1		* С/х потребители	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого:		2,3								
7. ПС 110/35/6 Совхозная-2												
2	Фид.6 кВ: 1,15,17	* Самарское РНУ ОАО «ПМН» ООО "Русэнергоресурс"	–	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ВЛ-35 кВ Хворостянка	* С/х потребители	–	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:		6,5								
8. ПС 35/10 Западная												
3	Фид.10 кВ: 14	ЗАО "ССК"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
6	7	ООО "Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие"	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–
6	12	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–
6	28	ЗАО "ЭЖБИ-8"	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–
		Итого:			0,2			1,6				
9. ПС 110/35/10 Б.Черниговка												
8	Фид.10 кВ: 4	с.Большая Черниговка, п. Гусиха, п. Верхние Росташи	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–
8	12	п. Украинка	–	–	–	–	–	–	–	2,1	–	–
		Итого:								2,7		
10. ПС 110/10 Висла												
1	Фид.10 кВ: 1	* ООО "Провими-Самара"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	6	* ОАО "Безенчукский элеватор"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	17	с.Васильевка	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–
		Итого:	0,7							0,4		
11. ПС 110/35/10 Колдыбань												
1	Фид.10 кВ: 10	* ООО "Самаратрансгаз"	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	11	* ЗАО "Аликор-Трейд"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	0,5									

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЖИГУЛЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/6 Зольное

5	Фид.6 кВ:	2	п.Зольное	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–
5		4	п.Зольное	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
5		5	п.Зольное	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–
			Итого:					1,8					

2. ПС 110/35/6 Комсомольская

1	Фид.6 кВ:	3	* ООО "Тольяттинский судоремонтный завод"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		47,54	* ЗАО "ВАЗинтерсервис"	3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		22	* МУП ПО ЮХ г. Тольятти	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		21	* МУП ПО ЮХ г. Тольятти	–	–	3,1	–	–	–	–	–	–	–
6		15	ОАО "Судо-Волга"	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–
8		4	МУП ПО ЮХ г. Тольятти	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
			Итого:	4,2		3,1			0,8		3		

3. ПС 110/35/10 Рождествено

5	Фид.10 кВ:	1	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–
5		2,6,8	С/х потребители	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–
5		9	мех.колонна №20	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
			Итого:					2					

4. ПС 35/10 Балашейка

4	Фид.6 кВ:	2	ЗАО "ССК"	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–
4		3	ЗАО "ССК"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
4		5	ЗАО "Балашейский производственный комбинат"	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
4		7	ЗАО "ССК"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого:				0,7						
5. ПС 35/10/6 Новая Рачейка												
4	Фид.6 кВ: 2	с.Новая Рачейка	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
		Итого:				0,2						
6. ПС 110/35/10 Матюшкино												
4	Фид.10 кВ: 10	СВ "Поволжское"	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
		Итого:				0,2						
7. ПС 110/35/10 Шигоны												
4	Фид.10 кВ: 3	с.Шигоны, пос.Пионерский	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
4	7	с.Шигоны, с.Муранка	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–
4	8	с.Шигоны	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
		Итого:				0,6						

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Абонентские подстанции										
		ФГУП "ГНП РКЦ" "ЦСКБ-Прогресс"										
1. ГПП 220/10 Зубчаниновская (Самарское ПО)												
1	Фид.0,4 кВ:	ТП-59 ф-14	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ТП-59 ф-12										
2		ТП-1, ТП-44 ф-1	–	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–
		ТП-44 ф-2, ТП-6 ф-14										
3		ТП-58	–	–	0,15	–	–	–	–	–	–	–
		ТП-58 ф-1,2,3,4,5,8,13,14										
4		ТП-38 ф-5	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–	–
		ТП-17 ф-11,15,7										
		ТП-16 ф-21,15										
		ТП-36 ф-16,8										
		ТП-39 ф-6,10										
		ТП-17 ф-15,16,21,22,3,8,11,7										
5		ТП-63 ф-1	–	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–
		ТП-63 ф-5										
6		ТП-65 ф-9,12	–	–	–	–	–	0,62	–	–	–	–
		ТП-72										
	Фид.10 кВ:	КРУ-22 яч.14	–	–	–	–	–	–	0,85	–	–	–
7		яч.27, 38	–	–	–	–	–	–	–	1,37	–	–
8		яч.57	–	–	–	–	–	–	–	–	1,75	–
9		КРУ-22 яч.16,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,56
10	Фид.0,4 кВ:	ТП-16 ф-6										
	Фид.10 кВ:	яч.40,13										
			Итого:	0,06	0,09	0,15	0,27	0,27	0,62	0,85	1,37	1,75	2,56

ООО «Амара»
МП «Энергия»
ГОУ СПО «Сам.техникум космич. машиностроения»
Поволжский ф-л СБ РФ Кировское отд.6991
ЧП Ураев
ГОУ СПО «Самарский техникум авиац. и пром. машиностроения»
ЧП Вольфович
ООО «Полимер»
ФГУП «ПП ЖБИиСМР»
ООО Аист СОФИРА
ООО Офицерский клуб «Ратибор»
Сам. Гос.Университет путей сообщения
ООО «Мета-Автотест»
ООО ПКФ «Вершина»
ОАО «РЖД»
МП г.Самара «Самарский метрополитен»
ЗАО «Самарский завод гидротехнических изделий»
ЧП Кизяткин
ИЧП «Валгас».
ООО «Малахит»
ООО «Энерго»

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАО "Самарская сетевая компания"												
2. ГПП 35/22 ЗИМ (Самарское ПО)													
1	ГРП:Фид.22 кВ:	2	* ЗАО "ССК"										
1		7	* ЗАО "ССК"										
1	ГПП:Фид.22 кВ:	3	* ЗАО "ССК"										
				0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:	0,6								
3. ГПП 110/6 Завода им.Тарасова (Самарское ПО)													
3	Фид.6 кВ:	4,43	ОАО "Завод им. Тарасова"										
5		34,29	ОАО "Завод им. Тарасова"										
5		37	ОАО "Завод им. Тарасова"										
7		8,39	ОАО "Завод им. Тарасова"										
7		10,5	ООО "Энерго" (РП-833)										
7		28	ОАО "Завод им. Тарасова"										
				–	–	2,6	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	2,4	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	2,4	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–
				Итого:		2,6		5,5		5			
4. ПС 110/6 Речная (Самарское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	21	ЗАО "Рейд" (ТП-7)										
2		46	ЗАО "Рейд" (ТП-7)										
3		11	ЗАО "Рейд" (ТП-8)										
8		22	Самарская дистанция электроснабжения ЮЖД										
10		23	ЗАО "Рейд" (ТП-7)										
10		50	ООО "Эксплуатационная компания"										
				1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
				–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6
				Итого:	1	0,8		0,2			0,5		2,5
5. ПС 110/35/6 ЗИМ (Самарское ПО)													
2	Фид.6 кВ:	6	ФИАН										
6		38	ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском"										
6		45	ЗАО "ССК" (ТП-26)										
6		51	ЗАО "ССК" (РП-7)										
				–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–
				Итого:		0,2			0,9				

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. ПС 35/6 Станкозаводская (Самарское ПО)													
2	Фид.6 кВ:	6	ООО "Промцентр"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
8		10	ТСЖ "Кедр"	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–
9		18	ООО "Сальдо Нова"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–
			Итого:		0,2						0,3	0,3	
7. ПС 35/6 Ст.Аманак (Волжское ПО)													
4	Фид.6 кВ:	13	с.Ст.Аманак	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
			Итого:				0,5						
8. ГПП-1 110/6 ТЭЗ (Жигулевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	10	* ООО "Тольяттинский Трансформатор"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		15	* ЗАО "Техноком"	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		38	* ЗАО "РВ"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		42	* ЗАО "Техноком"	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		47	ЗАО "РВ"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
3		41	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–
3		43	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
4		3	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
4		44	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–
5		19	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
5		18	ОАО "ТТЦ Индустриальный"	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
6		40	ОАО "ТТЦ Индустриальный"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
6		54	ОАО "ТТЦ Индустриальный"	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–
8		51	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–
			Итого:	0,9		2,7	0,6	0,4	0,6		0,4		
9. ПС 35/6 Богатырь (Жигулевское ПО)													
4	Фид.6 кВ:	1	ЗАО "Жигулёвский известковый завод"	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–
4		2	ЗАО "Жигулёвский известковый завод"	–	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–
4		5	ЗАО "ССК"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
			Итого:				2,5						

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (МВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. ГПП-1 110/6 Фосфор (Жигулевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	6,12	ООО " СамИк"	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		4	ООО " СВХК"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		10	ООО " СВХК"	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–
2		13	ООО "Химзавод"	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
4		23	ООО "Химзавод"	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
6		24	ООО "Химзавод"	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–
				Итого:	0,6	0,7		0,2		0,3			
11. ГПП-2 110/6 Фосфор (Жигулевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	8	ТМК "Нормаль"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		218	ООО "Повтор"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9		17	ООО "Химзавод"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–
9		18	ООО "Химзавод"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–
9		19	ООО "Химзавод"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–
				Итого:	0,2							0,6	
12. ГПП-1 110/6 ВПХ (Чапаевское ПО)													
6	Фид.6 кВ:	31	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–
8		33	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–
9		26	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
				Итого:					0,4		0,8	1	
13. ПС 35/6 Насосная (Чапаевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	ф-6	ЗАО "ССК"	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		ф-19	ЗАО "ССК"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ф-4	ЗАО "ССК"	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ф-14	ЗАО "ССК"	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ф-28	ЗАО "ССК"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
4		ф-15	ЗАО "ССК"	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
6		ф-16	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–
6		ф-17	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–

исключен
п. NMP6/121/05/11
12.01

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		ф-22	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–
9		ф-23	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–
Итого:				1	1,3		0,5		0,9		1,4	0,8	

14. ПС 110/10 ЧОЗИП (Чапаевское ПО)

10	Фид.10 кВ:	18	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	
10		19	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	
Итого:													1	

15. ПС 110/6 Красноселки (Чапаевское ПО)

1	Фид.6 кВ:	29	ОПХ Красногорское	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2		25	ЗАО "ССК" ОПХ Центральное	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	
Итого:				0,4	0,2									

ООО "Энергозавод"

16. ПС 35/6 Водино (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	17	ООО "РУСАЛ РЕСАЛ"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7		21	ООО "Энергозавод"	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	
Итого:				0,3						0,5				

ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"

17. ПС 35/6 Электрощит (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	6	ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2		31	ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	
3		4,22	ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4		14	ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	
5		15	ООО "Электрощит" - Энерготехстрой"	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	
Итого:				0,7	0,6	1,0	0,9	0,6						

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОАО "Волгабурмаш"												
18. ГПП 110/6 Долотная (Самарское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	31	ОАО "Волгабурмаш"	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		4	ОАО "Волгабурмаш"	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
3		43	ОАО "Волгабурмаш"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
4		14	ОАО "Волгабурмаш"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
5		16	ОАО "Волгабурмаш"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
7		27	ОАО "Волгабурмаш"	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–
			Итого:	1,0	0,4	0,1	0,6	0,2		0,1			
	ООО "Самара-центр"												
19. ГПП 110/6 4 ГПЗ (Самарское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	24,26,49,21,18,4	ООО "Самара-Холдинг",ОАО "СВМБ",ООО "Караван",ОАО "СГЭС"	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ЦРП-2 яч.9,8,26	ООО ГК "Анион",ООО "Аргон"										
		ЦРП-2 яч.11,23	ООО "Систем-Сервис",ООО "Металл-Монтаж-Конструкции"										
		ЦРП-2 яч.13,17,25,12	ООО Частные пивоварни "Тинькофф",ООО "Портал"	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
2		1	ОАО "СГЭС"										
		6,~~11~~	МП "ТТУ",ОАО "СГЭС"	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–
3		ЦРП-1 яч.29	ООО "Трансгруз"										
		48,31,~~13~~,22	ООО "Самара-Холдинг",МП "ТТУ",ОАО "СГЭС",ООО "Эл-Транзит-Плюс"	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–	–
4		55,27	МП "ТТУ",ОАО "СГЭС"	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–
5		62,41	МП "ТТУ",ОАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–
6		53,2,58,45	МП "ТТУ",МП "Самараводоканал",ООО "Эл-Транзит-Плюс",ОАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–
7		ЦРП-1 яч.32,23,28	ООО "Трансгруз",ООО "Энерго"										
		ЦРП-2 яч.7	ООО "Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–
8		64,~~61~~	МП "Самараводоканал",ОАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–
9		63,~~62~~	ОАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
10		~~40~~, 66	ОАО "СГЭС"										
			Итого:	1,1	0,8	0,9	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	0,7	0,7
	ООО "ЭПП"												
20. ГПП 110/6 Озерная (Самарское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	41	ООО "Метро Кэш энд Керри"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		43	ООО "Виктор и К" Мегакомплекс на Московском	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–

Ф- 11, 13, 32, 40, 61 (СГЭС)
ГПП-110/6 4ГПЗ
исключены
из графиков
п.№ МР6/121/05/112
от 12.01.11г
[illegible]

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		30	пос. "Сорокины Хутора"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
4		9	ООО "ЭПП"	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–
5		15	ООО "ЭПП"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
				Итого:	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3				

ЗАО "Сокское карьероуправление"

21. ПС 35/6 Сокский Карьер (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	5	* ЗАО "Сокское карьероуправление"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		6	* ЗАО "Сокское карьероуправление"	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		8	* ЗАО "Сокское карьероуправление"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		12	* ЗАО "Сокское карьероуправление"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:	1,1								

ОАО "Самарский подшипниковый завод"

22. ГПП 110/10 9 ГПЗ (Самарское ПО)

2	Фид.10 кВ:	6	* ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–
2		4	* ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
3		15	* ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	3,1	–	–	–	–	–	–	–
3		11	* ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
3		19	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–
3		31	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
5		13	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	4,6	–	–	–	–	–
5		17	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–
5		43	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–
6		8	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	–	4,3	–	–	–	–
7		39	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–
8		7	ОАО "Самарский подшипниковый завод"	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–
				Итого:	2,1	7,4		9,5	4,3	0,3	1,5		

ООО "МАРЭМ+ВЭС"

23. ГПП 110/10 АВИС (Самарское ПО)

7		4	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–
9	45	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
10	8	ООО "Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого:									2,2		4,0	0,7

ОАО "Металлист-Самара"

24. ГПП-1 110/6 Металлист-Самара (Самарское ПО)

3	Фид.6 кВ:	68	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
5		55	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–
5		РП-8 ф-134	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–
5		44	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
5		57	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–
6													
Итого:						0,2		2,5	0,5				

25. ГПП-2 110/10/6 Металлист-Самара (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	241	* ОАО "Металлист-Самара"	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		207	* ОАО "Металлист-Самара"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		229,243	* ОАО "Металлист-Самара"	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
3		235	* ОАО "Металлист-Самара"	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–
5		РП-6 ф-84	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–
5		РП-6 ф-61	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–
5		221	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
5		209	ОАО "Металлист-Самара"	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–
6													
Итого:				0,9	0,40	1,3		1,6	0,5				

ОАО "КУЗНЕЦОВ"

26. ГПП 110/10 ЗиФ (Самарское ПО)

2	Фид.10 кВ:	7	* ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		21	* ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–
3		33	* ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–
4		2	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
4		18	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
4		46	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
5		37	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
6		38	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		4	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–
8		12	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–
8		14	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–
8		34	ООО "Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
10													
			Итого:		1,8	1,7	0,3	0,3	0,2	0,1	1,6		0,8

ЗАО "Самарские Городские Электрические Сети"

27. ПС 110/35/6 Красноглинская-2 (Самарское ПО)

3	Фид.6 кВ:	1,2,25,60,61	ОАО "СНТК им.Кузнецова"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
9		14	ООО "Фирма Лагуна"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–
9	ВЛ-35 кВ: КМЗ		ОАО "СНТК им.Кузнецова"	–	–	–	–	–	–	–	–	3,97	–
			Итого:			0,1						4,07	

ОАО "Салют"

28. ГПП 110/6 Салют (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	6	ОАО "Салют"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		9	ОАО "Салют"	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		12	ОАО "Салют"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
4		4	ОАО "Салют"	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–
9		2	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–
			Итого:	0,3		0,2	0,7					0,3	

ЗАО "Алкоа СМЗ"

29. ГПП - 1, 2 110/10 Металлург (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	Ф2-6	* ЗАО "Алкоа СМЗ"	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		Ф1-36, Ф2-10; Ф2-18	* ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–
3		Ф2-29	* ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–
4		Ф1-18	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
6		Ф2-11; Ф2-13	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–
7		Ф2-5	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	–
8		Ф1-8	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–
8		Ф1-22	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	3,3	–	–
9		Ф2-9	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–
9		Ф1-1	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	–
			Итого:	2,3	4,6	1,8	0,6		1,8	2,2	4,8	6,7	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СГАУ имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)										
			30. ПС 35/6 Ботаническая (Самарское ПО)										
3	Фид.6 кВ:	18,3,11,6	СГАУ, ЗАО "АРЭ",ООО "Консенсус",ЗАО "СГЭС"	–	–	0,52	–	–	–	–	–	–	–
5		10,24,25,21	СГАУ, ЗАО "АРЭ",ООО "Консенсус",ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	1,27	–	–	–	–	–
6		17,21	СГАУ, ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	3,48	–	–	–	–
			Итого:			0,52		1,27	3,48				
			ОАО "Куйбышевский НПЗ" ООО "РН-Энерго"										
			31. ГПП - 1 35/6 КНПЗ (Самарское ПО)										
1	Фид.0,4 кВ:	ТП-55 ф-1,2	ЗАО "ЗСМ"	0,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Фид.6 кВ:	5	ЗАО "СГЭС"	–	1,33	–	–	–	–	–	–	–	–
3		6	ЗАО "СГЭС"	–	–	0,03	–	–	–	–	–	–	–
3	Фид.0,4 кВ:	ТП-41 ф-1,2	ООО "КорпусГруппВолгаДон"	–	–	0,09	–	–	–	–	–	–	–
4	Фид.6 кВ:	76-1	ОАО "КНПЗ"	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–
5		8-1	ОАО "КНПЗ"	–	–	–	–	0,15	–	–	–	–	–
6		80-1	ОАО "КНПЗ"	–	–	–	–	–	0,31	–	–	–	–
7	Фид.0,4 кВ:	ТП ООО "Юкон"	ООО "Юкон"	–	–	–	–	–	–	0,13	–	–	–
7		ТП Арго	МОУ ДОД "Арго"	–	–	–	–	–	–	0,09	–	–	–
7		ТП Заря	д/л "Заря"	–	–	–	–	–	–	0,05	–	–	–
8	Фид.6 кВ:	77-1	ОАО "КНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	0,71	–	–
9		80-2	ОАО "КНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,31	–
10		2	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9
			Итого:	0,5	1,33	0,12	0,75	0,15	0,31	0,27	0,71	0,31	0,9
			ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" ООО "РН-Энерго"										
			32. ОАО "НкНПЗ" Внутризаводская нагрузка (Чапаевское ПО)										
1	Фид.6 кВ:	ГПП-5 яч.43	ООО "НЗМП"	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ГПП-1 яч.4	ООО "НЗМП"	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
3		ГПП-5 яч.16	ООО "НЗМП"	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–
4		ЦРП "Водозабора" яч.22	ЗАО "ННК"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
5		ЦРП "Водозабора" яч.3	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
6		Ф-44 (ТП-21)	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	–	1,2	–	–	–	–
7		ГПП-6 35/6 кВ	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
8		ЦРП-1 35/6 кВ	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–
9		ЦРП-2 35/6 кВ	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	–
10		ЦРП-3 35/6 кВ	ОАО "НкНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			Итого:	1,0	0,5	0,3	0,1	0,1	1,2	2	2,2	2,6	2

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОАО "Сызранский НПЗ" ООО "РН-Энерго"												
33. ОАО "СНПЗ" Внутризаводская нагрузка (Жигулевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	ГПП-1,2	ОАО "СНПЗ" (субабоненты)	0,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ЦРП-3	6,10	ОАО "СНПЗ"	–	0,42	–	–	–	–	–	–	–	–
3		19	ОАО "СНПЗ"	–	–	0,42	–	–	–	–	–	–	–
3		28,6	ОАО "СНПЗ"	–	–	–	0,42	–	–	–	–	–	–
5		30,2	ОАО "СНПЗ"	–	–	–	–	0,84	–	–	–	–	–
7	ГПП-1	5,61	ООО "Агдезия-Энм"	–	–	–	–	–	–	0,42	–	–	–
	ЦРП-3	5,61	ООО "Мастика"										
8	ГПП-1	19,41	ОАО "СНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	0,42	–	–
		22	ОАО "СНПЗ"										
9	ЦРП-3	21,14	ОАО "СНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,42	–
10	ГПП-2	42,8	ОАО "СНПЗ"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,42
			Итого:	0,42	0,42	0,42	0,42	0,84		0,42	0,42	0,42	0,42
	ООО "Энергонефть Самара" ООО "РН-Энерго"												
34. ПС 110/35/6 Лугань (Волжское ПО)													
1	ВЛ-35 кВ: Лугань-Марьевка		* ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	ВЛ-35 кВ:С.Максимовка		* ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Ввод 6 кВ С-2-Т		* ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Ввод 6 кВ С-1-Т		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–
7	ВЛ-35 кВ: Лугань-Дмитриевка		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	1,2	–	–	–
7	ВЛ-35 кВ: Сброс		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
			Итого:	6,5						2,8			
35. ПС 110/35/6 УКПН-2 (Волжское ПО)													
7	Ввод 6 кВ С-2-Т, Ввод 35 кВ С-2-Т		ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–
			Итого:							1,5			
36. ПС 110/35/6 Радаевская (Самарское ПО)													
8	Ввод 6 кВ С-1-Т, Ввод 35 кВ С-1-Т		ОАО "Самаранефтегаз" СГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	4,7	–	–
			Итого:								4,7		
37. ПС 110/35/6 Козловская (Самарское ПО)													
9	Ввод 6 кВ С-2-Т		ОАО "Самаранефтегаз" СГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–
10	Ввод 35 кВ С-2-Т		ОАО "Самаранефтегаз" СГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3
			Итого:									1,5	3,3

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ФГУП "РТРС" филиал "Самарский ОРТПЦ" ООО "Дизаж М"										
38. ПС 35/6 РЦ-3 (Самарское ПО)													
6	Фид.6 кВ:	Ввод Т-1,Т-2	ФГУП "РТРС" филиал "Самарский ОРТПЦ" ООО "Дизаж М"	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–
			Итого:						1,1				
			ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"										
39. ПС 110/6 Бризол (Волжское ПО)													
1	РП-1 Фид.6 кВ:	22	ООО "Нова"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	ГПП Фид.6 кВ:	яч.28	ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"	0,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6		яч.9	ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"	–	–	–	–	–	0,45	–	–	–	–
6		яч.13	ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"	–	–	–	–	–	0,45	–	–	–	–
6		яч.16	ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"	–	–	–	–	–	0,45	–	–	–	–
6		яч.18	ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР"	–	–	–	–	–	0,52	–	–	–	–
			Итого:	0,75					1,87				
			ООО "СК "Кинельэнерго"										
40. ПС 35/6 Усть-Кинельская (Волжское ПО)													
4	Ввод 6 кВ Т-1-Т		ООО "ИГ "Репродукция",ГНУ Поволжский НИИСС им.Константинова	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–
6	Ввод 6 кВ Т-2-Т		СПК "Инвестиция",ГНУ Поволжский НИИСС им.Константинова	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–
			Итого:				0,7		0,3				
			ЗАО "Энергетик"										
41. ПС 35/6 ЗАО "Энергетик" (Чапаевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	13	ЗАО НЗВЗ "ВПВ"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		14	ООО "Барос"	–	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–
3		25	ООО "Пластик"	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–
4		ЗЖБСК	ЗАО "ЗЖБСК"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
5		ВТСК	ООО "Волгатрансстройкомплект"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
6		Коралл	ООО "Коралл"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
7	Фид.0,4 кВ:	НХМ	ОАО "Нефтехиммонтаж"	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–
8	Фид.6 кВ:	НГСМ	ООО "Нефтегазспецстроймонтаж"	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		15	ФБУ ИК № 3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–
10		6	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
ЦРП-105 км ЗАО "Энергетик"				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Фид.6 кВ:	ЭЖБИ-6	ЗАО "Завод ЖБИ-6"	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		РПК-Самара	ООО "РПК-Самара"	–	0,15	–	–	–	–	–	–	–	–
3		12	ЗАО "ССК"	–	–	0,41	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:	0,55	0,24	0,71	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4

ОАО "Промсинтез"

42. ГПП-1 35/10/3 Промсинтез (Чапаевское ПО)

1	Фид.3 кВ:	10	ОАО "Полимер"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		28	ОАО "Полимер"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
3		19	ОАО "Полимер"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
4		18	ОАО "Фармапол-Волга"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
5		14	ОАО "Промсинтез"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
6	КРУН Фид.10 кВ:	13	ОАО "Промсинтез"	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–
7		1	ОАО "Промсинтез"	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–
				Итого:	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2		

ЗАО "Энергетика и Связь Строительства"

43. ПС 110/35/6 Стройбаза (Жигулевское ПО)

2	Фид.6 кВ:	1	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
2		3	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–
2		4	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		5	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		22	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2		26	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		27	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–
2		29	* ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
5	ВЛ-35 кВ Кирпичная-2		ООО Тольяттинский кирпичный завод"	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
				Итого:		6			3				

44. ПС 110/35/6 Ваз-Строительная (Жигулевское ПО)

5	Фид.6 кВ:	8 (яч.10)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (МВт)									
			Общесистемные очереди отключений									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	10 (яч.15)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
		Итого:					1					

45. ПС 110/35/6 Синтез Каучук (Жигулевское ПО)

5	Фид.6 кВ:	6 (яч.18)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–
5		8 (яч.6)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–
5		11 (яч.11)	ЗАО "Тольяттинский завод железобетонных изделий"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
5		17 (яч.19)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–
5		18 (яч.17)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–
5		20 (яч.20)	ЗАО "Тольяттинский завод железобетонных изделий"	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
			Итого:					2,3					

46. ПС 35/6 К-2т (Жигулевское ПО)

5	Фид.6 кВ:	2	ООО "Лента"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
5		8	ООО "Лента"	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
			Итого:					0,3					

47. ПС 35/6 ВАЗ-4 (Жигулевское ПО)

6	Фид.6 кВ:	3	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
			Итого:					1					

48. ПС 35/6 ВАЗ-5 (Жигулевское ПО)

6	Фид.6 кВ:	1	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
6		20	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
			Итого:						0,4				

49. ПС 35/6 Севернал (Жигулевское ПО)

6	Фид.6 кВ:	2 (яч.11)	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
			Итого:						1				

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАО "Жигулевские стройматериалы"												
50. ПС 110/6 Цементная (Жигулевское ПО)													
3	Фид.6 кВ:	4	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–
3		9	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–
3		10	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
3		32	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3		35	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–
3		36	* ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	–	–	1,6	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:			6,8							
	ООО "Сызранская городская электросеть"												
51. ГПП 110/6 Нефтемаш (НМР) (Жигулевское ПО)													
1	Фид.6 кВ:	6, 30	ОАО "Нефтемаш "	1,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		4	ТП-313	0,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		43	УК ЖЭС	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–
2		45	Промзона	–	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–
3		22, 31	ОАО "Нефтемаш "	–	–	0,88	–	–	–	–	–	–	–
4		1	ОАО "Нефтемаш "	–	–	–	0,63	–	–	–	–	–	–
			Итого:	2,03	2,04	0,88	0,63						
52. ЦРП-8 (ГПП 110/6 Нефтемаш ф-18,43) (Жигулевское ПО)													
5	Фид.6 кВ:	1	УК ЖЭС	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–
6		12	УК ЖЭС	–	–	–	–	–	0,79	–	–	–	–
6		3	УК ЖЭС	–	–	–	–	–	1,23	–	–	–	–
7		16	УК ЖЭС	–	–	–	–	–	–	0,93	–	–	–
			Итого:					0,3	2,02	0,93			
53. ПС 35/6 Новокашпирская (Жигулевское ПО)													
3	Фид.6 кВ:	3	ТП "Лидер Тюнинг"	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–
3		22	ТП-Медхим	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–
3		26	УК "Новокашпирская"	–	–	0,45	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого:			1,02							

54. ЦРП-1 (ПС 35/6 Больничная ф-4) (Жигулевское ПО)

6	Фид.6 кВ:	6	УК ЖЭС	–	–	–	–	–	–	–	2,14	–	–
			Итого:								2,14		

55. ЦРП-9 (ПС 35/6 Больничная ф-19) (Жигулевское ПО)

4	Фид.6 кВ:	14	УК ЖЭС	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–
7		11	УК ЖЭС	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–
			Итого:				1,4			0,1			

59. ЦРП-10 (ПС 35/6 Больничная ф-20) (Жигулевское ПО)

5	Фид.6 кВ:	6	УК ЖЭС	–	–	–	–	1,69	–	–	–	–	–
			Итого:					1,69					

57. ПС 35/6 СВВАУЛ (Жигулевское ПО)

7	Фид.6 кВ:	6	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	0,15	–	–	–
7		12	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–
			Итого:							1,05			

58. ТП-15 (ГПП 110/6 СЗТМ ф-3,24) (Жигулевское ПО)

10	Фид.6 кВ:	4	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,02
10		14	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,35
10		15	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,28
10		16	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,87
10		17	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
			Итого:										1,72

59. ПП-2 (ГПП 110/6 СЗТМ ф-42) (Жигулевское ПО)

9	Фид.6 кВ:	1	ООО "Виктор+"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,66	–
			Итого:									0,66	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОАО "Тяжмаш"												
60. ПС 110/6 Тяжмаш (Жигулевское ПО)													
3	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф27		ОАО "Тяжмаш"	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–
3	РП-1 6кВ ф2		ОАО "Тяжмаш"	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3	РП-1 6кВ ф4		ОАО "Тяжмаш"	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3	РП-1 6кВ ф14		ОАО "Тяжмаш"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
3	РП-1 6кВ ф33		ОАО "Тяжмаш"	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
4	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф10		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
4	ГПП-1 ГРУ 6кв ф12		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
5	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф20		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
6	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф2		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–
6	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф7		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–
7	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф35		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–
8	ГПП-1 ГРУ 6кВ ф4		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–
8	РП-1 6кВ ф5		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–
8	РП-1 6кВ ф32		ОАО "Тяжмаш"	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–
			Итого:			3,2	1,1	1	2	0,5	1,9		
	ОАО "Волгоцеммаш"												
61. ГПП-2 110/6 Волгоцеммаш (Жигулевское ПО)													
2	Фид.6 кВ:	44	ОАО"Волгоцеммаш"	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
3		1	ОАО"Волгоцеммаш"	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
4		4	ОАО"Волгоцеммаш"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
5		13	ОАО"Волгоцеммаш"	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–
6		14	ОАО"Волгоцеммаш"	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–
7		41	ОАО"Волгоцеммаш"	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–
8		17	ОАО "ТЭТО"	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–
9		37	ОАО "ТЭТО"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–
			Итого:		0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62. ОАО "КуйбышевАзот" Внутризаводская нагрузка (Жигулевское ПО)													
	ГПП-60,60,70												
1	Фид.6 кВ:	яч.14,10,66,12,28, 49,62,72,43,36,7,9	ОАО "КуйбышевАзот" (Субабоненты)	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ТК-9 1600	ОАО "КуйбышевАзот"	–	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–
3		П.27 АД-1000	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
4		П.10 АД-5 1000	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
5		П.17 СД-1,3 250	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–
6		П.62 АМК-2 700	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	–	1,7	–	–	–	–
7		П.19 КТК-5 500	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–
8		П.58 СД-8 1600	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	–	–	–	1,6	–	–
9		П.50 АД-1,3 800	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	–
10		СД - 2 - 40000	ОАО "КуйбышевАзот"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			Итого:	4,5	1,6	1	1	2,5	1,7	3,5	1,6	1,6	4
ОАО "АвтоВАЗагрегат"													
63. ГПП 110/10 Агрегат (Жигулевское ПО)													
4	Фид.10 кВ:	яч.15,54	МУП "ПО КХ г.Тольятти"	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–
		РП-10 яч.3,13	ОАО "АвтоВАЗагрегат"										
			Итого:				2,3						
ОАО "Электросеть"													
64. ГПП-1 110/10 (Жигулевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	яч.4	Автозаводская станция технического обслуживания	0,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.12	Гаражные кооперативы и торгово-офисные здания северо-западной части Автозаводского района	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.28	ОАО «Восток Лада», ОСКБ АО «АВТОВАЗ» Паль-мот	0,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8		яч.21	Потребители Автозаводского района 8 квартал	–	–	–	–	–	–	–	3,6	–	–
9		яч.10	Потребители Автозаводского района 1 квартал	–	–	–	–	–	–	–	–	3,9	–
			Итого:	1,5							3,6	3,9	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65. ГПП-2 110/10 (Жигулевское ПО)													
6	Фид.10 кВ:	яч.44	ТЦ «Русь», Потребители Автозаводского района 3 квартал	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–
7		яч.6	Потребители Автозаводского района 8 квартал	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–
7		яч.43	Потребители Автозаводского района 8 квартал	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–
8		яч.21	Дворец спорта, стадион	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–
			Итого:						2,1	3,9	0,9		
66. ГПП-3 110/10 (Жигулевское ПО)													
2	Фид.10 кВ:	яч.44	ТЦ «Капитал»	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
3		яч.21	Потребители Автозаводского района 10 квартал	–	–	4,5	–	–	–	–	–	–	–
10		яч.25	ТЦ «Капитал»	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6
			Итого:		0,6	4,5							0,6
67. ГПП-4 110/10 (Жигулевское ПО)													
4	Фид.10 кВ:	яч.26	Потребители Автозаводского района 20 квартал	–	–	–	3,9	–	–	–	–	–	–
5		яч.9	Потребители Автозаводского района 17 квартал	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–
6		яч.46	Потребители Автозаводского района 21 квартал	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–
			Итого:				3,9	2,1	1,8				
68. ГПП-5 110/10 (Жигулевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	яч.5	ЗАО «СП»ВЕНТОЛ», ООО«Техтрансстрой», ООО «Норд Стоун», ООО «Никилин»	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.14	ООО «Пульс»	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.20	ОАО «АвтоВАЗ» ООО «Средне-Волжская Транспортная компания», Ремонтная база ОАО «ТЕВИС»	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.28	Швейно-трикотажная фабрика	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		яч.37	«ПСА«БРОНТО»,ООО«СБ-Строитель»,ОАО«Витафарма»,ООО «Норма»	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		яч.12	УВМРиН ВАЗа, ООО «Квант», А.О «Металоснаб», ООО Автобор, ОАО ВАЗэкспрес–сервис, ООО Авто-Континент, ООО «Заслон», ОАО «Союз-Телефонстрой»	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–
2		яч.13	ОАО мясокомбинат «Автозаводский», ОАО «Тольятти молоко» ОАО мясокомбинат «Тольяттинский», ЗАО «Данон-волга»	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–
2		яч.52	ООО «Ювента-Айс», ОАО «ЗОВ»	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
2		яч.60	Завод железобетонных изделий, ООО Рыбная Компания «Парус»,	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (МВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ООО «Интеграция», МП ТПАТП-1		0,3								
10		яч.22	«ПСА«БРОНТО»,ООО«СБ-Строитель»,ОАО «Витафарм»,ООО«Норма», ОАО «АВТОВАЗбытсервис»	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
10		яч.58	Швейно-трикотажная фабрика	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
			Итого:	2,4	2,3								0,95

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

69. ПС 110/35/10 М.Царевщина (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	10	ОАО "МРСК Волги"	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		7	ЗАО "ССК"	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
2		6	Самарский опытно-экспериментальный завод	–	0,91	–	–	–	–	–	–	–	–
3		5	МУП Волжское ЖКХ	–	–	0,97	–	–	–	–	–	–	–
4		8	МУП Волжское ЖКХ	–	–	–	0,91	–	–	–	–	–	–
			Итого:	0,58	0,98	0,97	0,91						

70. ПС 110/35/10 Смышляевка (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	20	ООО "КоверайтРУС"	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3		16	ООО"Стройтехснаб"	–	–	0,49	–	–	–	–	–	–	–
3		8	ЗАО "Энергоспецстрой"	–	–	1,90	–	–	–	–	–	–	–
4		30	ООО "Бекон"	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–	–
5		7	ООО "Коммунэнерго"	–	–	–	–	1,83	–	–	–	–	–
5		14	ООО "Цыпочка"	–	–	–	–	1,27	–	–	–	–	–
7		6	ООО"Промэнерго"	–	–	–	–	–	–	0,27	–	–	–
8		5	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	–	–	–	0,67	–	–
9		28	ООО "Технокомплекс"	–	–	–	–	–	–	–	–	1,14	–
9		3	ЗАО "Энергоспецстрой"	–	–	–	–	–	–	–	–	5,22	–
10		21	ООО "СОК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,08
			Итого:	0,51		2,39	0,27	3,1		0,27	0,67	6,36	3,08

71. ПС 110/6 Козелковская (Самарское ПО)

1	Фид.6 кВ:	7	ФГУП УПТК-515	0,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:	0,51									

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (МВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72. ПС 35/10 133км (Самарское ПО)													
8	Фид.10 кВ:	3	ООО "Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	0,74	–	–
Итого:											0,74		
73. ПС 110/10 Дружба-тяговая (Волжское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	13	ОАО "МРСК Волги"	0,61	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		19	Куйбышевская дор.ПМК	–	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–
4		8	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	0,04	–	–	–	–	–	–
Итого:				0,61	0,45		0,04						
74. ПС 110/35/10 Заречная-тяговая (Волжское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	7	ФЛ Новиков Д.А.	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого:				0,06									
76. ПС 110/35/10 Кинель-тяговая (Волжское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	7	ООО "СК "Кинельэнерго"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Фид.35 кВ:	1	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	3,11	–	–	–	–
10	Фид.10 кВ	8	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,73
Итого:				0,1					3,11				2,73
78. ПС 110/35/10 Похвистнево-тяговая (Волжское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	5	МУП Похвистневоэнерго	1,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7		3	МУП Похвистневоэнерго	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–
8		4	МУП Похвистневоэнерго	–	–	–	–	–	–	–	2,15	–	–
Итого:				1,19						1,4	2,15		
77. ПС 110/10/6 Локомотивное депо Кинель (Волжское ПО)													

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Фид.10 кВ:	16	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–
3		62	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	0,77	–	–	–	–	–	–	–
4		19	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	0,28	–	–	–	–	–	–
4	Фид.6 кВ:	49	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–	–
5	Фид.10 кВ:	44	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	0,28	–	–	–	–	–
6		12	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	0,52	–	–	–	–
7	Фид.6 кВ:	23	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	–	0,85	–	–	–
8		45	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
			Итого:		1,12	0,77	0,55	0,28	0,52	0,85	1		

78. ПС 35/6 Кинель-Головная (Волжское ПО)

2	Фид.6 кВ:	14	ООО "ВЛАНКАС"	–	0,14	–	–	–	–	–	–	–	–
3		17	ООО "ВЛАНКАС"	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–
4		1	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	0,29	–	–	–	–	–	–
5		5	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	0,24	–	–	–	–	–
6		7	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	0,33	–	–	–	–
7		22	ООО "СК "Кинельэнерго"	–	–	–	–	–	–	0,43	–	–	–
			Итого:		0,14	0,07	0,29	0,24	0,33	0,43			

79. ПС 110/10 Тургеневка (Волжское ПО)

2	Фид.10 кВ:	7	ОАО "МРСК Волги" Волжское ПО	–	0,71	–	–	–	–	–	–	–	–
3		9	ОАО "МРСК Волги" Волжское ПО	–	–	0,57	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:		0,71	0,57							

80. ПС 110/35/10 Толкай-тяговая (Волжское ПО)

7	Фид.10 кВ:	4	ООО "Меком"	–	–	–	–	–	–	0,55	–	–	–
			Итого:							0,55			

81. ПС 110/10 Отвага (Жигулевское ПО)

1	Фид.10 кВ:	3	ОАО "МРСК Волги"	0,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		4	ОАО "МРСК Волги"	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Итого:	0,32	0,05							

82. ПС 110/10 Печерский берег (Жигулевское ПО)

1	Фид.10 кВ:	4	ЗАО "ССК"	0,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		6	ОАО "МРСК Волги"	–	0,49	–	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:	0,87	0,49								

83. ПС 110/10/6 Переволоки (Жигулевское ПО)

1	Фид.6 кВ:	10	ЗАО "ССК"	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		7	СНТ Строитель	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5		13	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	0,76	–	–	–	–	–
6		8	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	0,78	–	–	–	–
			Итого:	0,16				0,76	0,78				

84. ПС 110/35/10 Разъезд-2 (Жигулевское ПО)

9	Фид.10 кВ:	3	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,25	–
			Итого:									0,25	

85. ПС 110/35/10 Рачейка (Жигулевское ПО)

5	Фид.10 кВ:	10	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	0,18	–	–	–	–	–
5		8	ГУ "Рачейский лесхоз"	–	–	–	–	0,11	–	–	–	–	–
6		6	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	–	0,88	–	–	–	–
8		7	ОАО "МРСК Волги" Барышское ПО	–	–	–	–	–	–	–	0,42	–	–
			Итого:					0,29	0,88		0,42		

86. ПС 110/35/10 Жихаревка (Жигулевское ПО)

2	Фид.35 кВ:	1	ЗАО "Балашейские пески"	–	0,86	–	–	–	–	–	–	–	–
3		2	ЗАО "Балашейские пески"	–	–	0,41	–	–	–	–	–	–	–
4		5	ЗАО "Балашейские пески"	–	–	–	1,68	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого:		0,66	0,41	1,68						
87. ПС 110/10 Услада (Жигулевское ПО)													
7	Фид.10 кВ:	5	ОАО "МРСК Волги" Жигулевское ПО	–	–	–	–	–	–	0,69	–	–	–
			Итого:							0,69			
88. ПС 10 кВ Заделыная (Жигулевское ПО)													
4	Фид.10 кВ:	6	ООО "Энергобытобслуживание"	–	–	–	0,66	–	–	–	–	–	–
5		7	ООО "Энергобытобслуживание"	–	–	–	–	0,24	–	–	–	–	–
			Итого:				0,66	0,24					
89. ПС 110/35/10/6 Правая Волга (Жигулевское ПО)													
3	Фид.10 кВ:	3	ООО "Сызранская городская электросеть"	–	–	0,32	–	–	–	–	–	–	–
5		16	ООО "Сызранская городская электросеть"	–	–	–	–	0,36	–	–	–	–	–
7	Фид.6 кВ:	5	ООО "Сызранская городская электросеть"	–	–	–	–	–	–	0,69	–	–	–
8		6	ООО "Сызранская городская электросеть"	–	–	–	–	–	–	–	0,42	–	–
			Итого:			0,32		0,36		0,69	0,42		
90. ПС 110/35/10 Безенчук-тяговая (Чапаевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	12	ЗАО "ССК"	0,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		5	ЗАО "ССК"	–	0,38	–	–	–	–	–	–	–	–
4		6	ЗАО "ССК"	–	–	–	1,27	–	–	–	–	–	–
10		7	ЗАО "ССК"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,12
			Итого:	0,21	0,38		1,27						2,12
91. ПС 35/10 Жигули (Чапаевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	3	ЗАО "ЭКЗА"	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		5	ЗАО "ЭКЗА"	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:	0,58	0,7								

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92. ПС 110/10 Степная (Чапаевское ПО)													
7	Фид.10 кВ:	6	ОАО "МРСК Волги" Волжское ПО	–	–	–	–	–	–	0,83	–	–	–
7		8	СДТ "Журавли"	–	–	–	–	–	–	0,06	–	–	–
			Итого:							0,89			
93. ПС 110/35/10 Мыльная (Чапаевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	2	ЗАО "ССК"	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		5	ОАО "МРСК Волги"	0,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Итого:	0,36									
ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"(ОАО "Сибурэнергоменеджмент")													
94. ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Внутризаводская нагрузка (Чапаевское ПО)													
	РП-ВДС ЗАО «ННК»												
1	Фид.6 кВ:	5	ООО «Энергосервис» Станция УФО	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		24	ООО «Энергосервис» Станция УФО	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ТП-14 ЗАО «ННК»												
1	Фид.0,4 кВ:	1	ООО "ПОЛИТАП"	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ТП-64 ЗАО «ННК»												
1	Фид.0,4 кВ:	1	Гаражный кооператив №5 "Изумруд"	0,003	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		2	Погребной кооператив №1	0,003	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ТП-19 ЗАО «ННК»												
1	Фид.0,4 кВ:	1	Шестопалов С.Ю.	0,003	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ТП -76 ЗАО «ННК»												
2	Фид.0,4 кВ:	4	ООО "ДИН"	–	0,005	–	–	–	–	–	–	–	–
	ТП- 2-го подъема ЗАО «ННК»												
2	Фид.0,4 кВ:	1	Чесноков С.Г.	–	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–
2		2		–	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–
	ЩСУ 0,4кВ БОВ-7 ЗАО «ННК»												
3	Фид.0,4 кВ:	27	ИП Колчанов В.Е.	–	–	0,003	–	–	–	–	–	–	–
	ЩСУ 0,4кВ цех 25 ЗАО «ННК»												
3	Фид.0,4 кВ:	3	ЗАО "СИБУР-ТРАНС"	–	–	0,001	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВП или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РП-1 ЗАО «ННК»											
4	Фид.6 кВ: 24	ООО "Ресурс-Транс"	–	–	–	0,03	–	–	–	–	–	–
	ТП -А6 ЗАО «ННК»											
5	Фид.0,4 кВ: 1	ООО "ПАРТНЕРСТВО"	–	–	–	–	0,01	–	–	–	–	–
5	2	ООО "ПАРТНЕРСТВО"	–	–	–	–	0,01	–	–	–	–	–
5	3	ООО "ПАРТНЕРСТВО"	–	–	–	–	0,01	–	–	–	–	–
	ТП-81 ЗАО «ННК»											
6	Фид.0,4 кВ: 3	ООО "РСК" АРСЕНАЛ"	–	–	–	–	–	0,004	–	–	–	–
6	4	ООО "РСК" АРСЕНАЛ"	–	–	–	–	–	0,004	–	–	–	–
	ТП-75 ЗАО «ННК»											
7	Фид.0,4 кВ: 1	ООО "РСК" АРСЕНАЛ"	–	–	–	–	–	–	0,004	–	–	–
7	2	ООО "РСК" АРСЕНАЛ"	–	–	–	–	–	–	0,004	–	–	–
	ТП -пож. депо ЗАО «ННК»											
7	Фид.0,4 кВ: 12	ОАО "Экология"	–	–	–	–	–	–	0,003	–	–	–
	КРУН -ТП-21 ЗАО «ННК»											
8	Фид.6 кВ: 1	ОАО "СГ- транс" НБСГ - филиал по реализации	–	–	–	–	–	–	–	0,03	–	–
	ЩСУ 0,4кВ П-19-2 ЗАО «ННК»											
9	Фид.0,4 кВ: 1	ОАО "Вымпелком"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,003	–
	РП-ВДС ЗАО «ННК»											
9	Фид.6 кВ: 25	ОАО "НкОС"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,14	–
	РП-«Водозабора» ЗАО «ННК»											
9	Фид.6 кВ: 12	ОАО "МРСК Волги"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,10	–
9	Фид.0,4 кВ: 1	ОАО "Вымпелком"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,003	–
	РП-31 ЗАО «ННК»											
9	Фид.6 кВ: 5	НМУ ПТП	–	–	–	–	–	–	–	–	0,02	–
9	12	НМУ ПТП	–	–	–	–	–	–	–	–	0,02	–
	РП-123 ЗАО «ННК»											
9	Фид.6 кВ: 3	ОАО "СГ- транс" филиал по транспорту газа	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01	–
9	8	ОАО "СГ- транс" филиал по транспорту газа	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01	–
	объекты ЗАО «ННК»											
10	Фид.6 и 0,4 кВ:	ЗАО «ННК»	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,477
		Итого:	0,012	0,007	0,004	0,03	0,03	0,008	0,011	0,03	0,306	1,477

ООО "Тольяттикаучук" ОАО "Самарэнерго"

96. ООО "Тольяттикаучук" Внутризаводская нагрузка (Жигулевское ПО)

	Фид.6 кВ:	ПС-9 яч.25	ООО "Тольяттикаучук"

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фид.0,4 кВ:	ПС-11 панель 5 ПР-2	ООО "Тольяттикаучук"	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ПС-5 панель 5 ф-14	ООО "Тольяттикаучук"										
2	Фид.6 кВ:	ПС-51 яч.15	ООО "Тольяттикаучук"	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	ГПП-1 Изопрен			–	–	0,77	–	–	–	–	–	–	–
	Фид.0,4 кВ:	ПС-13 ф-18	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-7 ф-13	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-13 панель 8	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-26 КНТП-2 ф-24	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-27 КНТП-3 ф-19	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-26	ООО "Тольяттикаучук"										
4	ГПП-3 Полимер			–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
	Фид.6 кВ:	ПС-54 яч.58	ООО "Тольяттикаучук"										
	Фид.0,4 кВ:	ПС-45 ЩСУ-11	ООО "Тольяттикаучук"										
5	ГПП-1 Изопрен			–	–	–	–	1,24	–	–	–	–	–
	Фид.6 кВ:	ПС-35 яч.10	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-51 яч.11	ООО "Тольяттикаучук"										
	Фид.0,4 кВ:	ПС-47 КНТП-3 ф-25	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-7 ф-4	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-7 ф-20	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-2 ф-17	ООО "Тольяттикаучук"										
6	ГПП-4 Фильтр			–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–
	Фид.6 кВ:	ПС-3 яч.8	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-41 яч.5	ООО "Тольяттикаучук"										
7	ГПП-3 Полимер			–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–
	Фид.6 кВ:	ПС-30 яч.6	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-30 яч.7	ООО "Тольяттикаучук"										
	Фид.0,4 кВ:	ПС-45 ЩСУ-2,3	ООО "Тольяттикаучук"										
8	ГПП-2 Бутил			–	–	–	–	–	–	–	3,3	–	–
	Фид.6 кВ:	ПС-19 яч.20	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-19 яч.22	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-30 яч.27	ООО "Тольяттикаучук"										
	Фид.0,4 кВ:	ПС-33 ф-АВЗ№216	ООО "Тольяттикаучук"										
9	Фид.6 кВ:	ПС-30 яч.14	ООО "Тольяттикаучук"	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	–
		ПС-30 яч.15	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-30 яч.49	ООО "Тольяттикаучук"										
		ПС-18 яч.14	ООО "Тольяттикаучук"										
			Итого:	0,4	1	0,77	0,5	1,24	2,1	1,3	3,3	4,2	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"												
96. ПС 110/35/6 кВ Калиновый Ключ (Волжское ПО)													
10	Ввод 6 кВ:	яч.5,27,34,50	ОАО "СЗМН" НПС Калиновый Ключ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			Итого:										2
97. ПС 110/6 кВ Красноселки (Чапаевское ПО)													
10	Фид.6 кВ:	20, 36	ОАО "МН "Дружба" НПС Красносёлки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
			Итого:										3
98. ПС 110/6 кВ Губино (Жигулевское ПО)													
10	Ввод 6 кВ:	яч.3,4,33,34	ОАО "МН "Дружба" ЛПДС Сызрань (НПС «Губино»)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
			Итого:										3
99. ПС 110/10 Любецкая (Чапаевское ПО)													
9	Ввод 10 кВ:	яч.7, 12, 31, 36	ОАО "ПМН" НПС Любецкая	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–
			Итого:									4,5	
100. ПС 110/10 кВ Совхозная-3 (Чапаевское ПО)													
10	Ввод 10 кВ:	3,4,29,34	ОАО "ПМН" НПС Совхозная-3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5
			Итого:										1,5
101. ПС 220/110/10 кВ Комсомолец (Чапаевское ПО)													
10	Ввод 10 кВ:	ТКП-3, ТКП-4	ОАО "ПМН" БКНС Комсомолец	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			Итого:										4
102. ПС 110/10 Ерзовка (Волжское ПО)													
7	Ввод 10 кВ:	1,4,26,37	ОАО "ПМН" БКНС Ерзовка	–	–	–	–	–	–	8,1	–	–	–
			Итого:							8,1			

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МУП «ПО КХ г. Тольятти»												
103. ПС 110/10/6 МИС (Жигулевское ПО)													
4	Фид.10 кВ:	47	Комсомольский район	–	–	–	4,5	–	–	–	–	–	–
5		52	Завод противопожарного оборудования, ООО «Автопромснаб», Комсомольский мясокомбинат, ЗАО «Стройснаб»	–	–	–	–	1,36	–	–	–	–	–
6		65	АПТ № 3	–	–	–	–	–	1,2	–	–	–	–
7	Фид.6 кВ:	41	Чермет, Котельная № 1, ООО «Терминал»	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–
8		16	Комсомольский район	–	–	–	–	–	–	–	3,12	–	–
9		45	ОАО «Жито»	–	–	–	–	–	–	–	–	1,01	–
			Итого:				4,5	1,36	1,2	2,3	3,12	1,01	
	производство "Винтай" ОАО "КУЗНЕЦОВ"												
104. ПС 110/10 Винтай-2 (Жигулевское ПО)													
5	Фид.10 кВ:	13,31	производство "Винтай" ОАО "КУЗНЕЦОВ"	–	–	–	–	1,76	–	–	–	–	–
			Итого:					1,76					
	ОАО "АВТОВАЗ"												
105. ОАО "АВТОВАЗ" Внутризаводская нагрузка (Жигулевское ПО)													
1	Фид.10 кВ:	ГПП-3 яч.17	ОАО "АВТОВАЗ"	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		ГПП-1 яч.28,37,63 ГПП-2 яч.54,68 ГПП-6 яч.77 ГПП-8 яч.6,9,10,23,26,27	ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ"	–	11,10	–	–	–	–	–	–	–	–
3		ГПП-3 яч.49	ОАО "АВТОВАЗ"	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
4		ГПП-8 яч.2,45,60 ГПП-2 яч.2,45,50,58 ГПП-6 яч.42,71,74	ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ"	–	–	–	10,80	–	–	–	–	–	–
5		ГПП-1 яч.33,65,20,45 ГПП-3 яч.20	ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ"	–	–	–	–	10,30	–	–	–	–	–
6		ГПП-3 яч.60 ГПП-3,РП-19 яч.14,15,19 ГПП-3,РП-19 яч.2,7	ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "АВТОВАЗ"	–	–	–	–	–	12,90	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		ГПП-2 яч.47,86	ОАО "АВТОВАЗ"	–	–	–	–	–	–	8,80	–	–	–
		ГПП-6 яч.9,30,39,42,73	ОАО "АВТОВАЗ"										
		ГПП-1 яч.2	ОАО "АВТОВАЗ"										
Итого:				10	11,1	10	10,8	10,3	12,5	8,8			

ОАО "Тольяттиазот"

106. ОАО "Тольяттиазот" Внутризаводская нагрузка (Жигулевское ПО)

1	ГПП-1 110/6 Фид.6 кВ:	яч.15,24,34,45	ОАО "Тольяттиазот"	5,34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	ГПП-2 110/6 Фид.6 кВ:	яч.15,24,34,45	ОАО "Тольяттиазот"	–	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–
		яч.142,122,221,332	ООО "ТОАЭ-ДИОКСИД"	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–
3	ГПП-3 110/6 Фид.6 кВ:	яч.11,12	ОАО "Тольяттиазот"	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
4	ГПП-10 110/6 Фид.6 кВ:	яч.9,20,39,48	ОАО "Тольяттиазот"	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–
		яч.11,53	ТТУ	–	–	–	–	–	0,02	–	–	–	–
		яч.26,36	ЖЭС	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–
Итого:				5,34	6,9	1,5	0,1	1,1	0,02	0,2			

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги

1. ПС 220/110/10 Кировская (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	1,27	*	ОАО "Самарский завод строительной индустрии"	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		2,19	*	ОАО "ЗЖБИ-3"	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		3	*	ОАО "Керамзит"	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		14	*	ФГУП "АТП № 515"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		25	*	ОАО "Строймех"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		30	*	ООО "ДСК-1", ФГП "Управление торговли ПриВО"	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		32	*	ООО "Региональная энергосбытовая компания"	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		34	*	ФГП "Управление торговли ПриВО",ФГУкомбинат "Волжский"	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		6	*	ООО "МП Меркурий"	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Итого:	7,2									

2. ПС 220/110/10 Кинельская (Самарское ПО)

6	ВЛ-35 кВ Кр.Лука			ОАО "Самаранефтегаз" ЦГМ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–
				Итого:						0,5				

3. ПС 220/110/10 Серноводская (Самарское ПО)

4	Фид.10 кВ:	42		ЗАО "ССК"	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–
4	ВЛ-110 кВ Исаклы			С/х потребители	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
9	Фид.10 кВ:	25		Сергеевское ЛПУМГ	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–
9		51		Сергеевское ЛПУМГ	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–
9		31		СМВ ЦРП	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	–
				Итого:				1,6					2,3	

4. ПС 220/110/6 Новоотрадная (Волжское ПО)

8	Фид.6 кВ:	13		ОАО комбинат "Полимерстройматериалы"	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–
8		4,33		ООО Торговый Дом "Алкам", ООО "К-т ЖБИ Отрадненский"	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–
8		10		ООО "Черновское"	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–
8		30		С/х потребители СКЗ ООО "РН-Энерго"	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	34		ООО "Меховая фирма Отрада"	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–
			Итого:								4,5		
5. ПС 220/110/10 Комсомолец (Волжское ПО)													
6	Фид.10 кВ:	12,20,22,34	С/х потребители	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Фид.10 кВ:	18,28	ЗАО "Самара-НАФТА"	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–
			Итого:						1			1,8	
6. ПС 220/110/10 Южная (Чапаевское ПО)													
4	ВЛ-110 кВ Восточная		С/х потребители, ОАО "Оренбургнефть"	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–
5	ВЛ-110 кВ Б.Черниговка		С/х потребители, Самарское РНУ ОАО "ТНК"ООО «Русэнергоресурс»	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
9	Фид.10 кВ:	16	ЗАО "САНЕКО"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–
9		7,8	Южно-Уральская ЖД	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–
			Итого:				11	4				1	
7. ПС 220/110/10 Оросительная (Чапаевское ПО)													
2	ВЛ-110 кВ Н.Спасская-1		* С/х потребители, СФФГУ (орошение)	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–
3	ВЛ-110 кВ Солнечная-1		* С/х потребители, СФФГУ (орошение)	–	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–
3	ВЛ-110 кВ Н.Спасская-2		* С/х потребители, СФФГУ (орошение)	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
6	ВЛ-110 кВ Солнечная-2		С/х потребители, СФФГУ (орошение)	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–
			Итого:		2,5	1,2			0,1				
8. ПС 220/110/10 Головная (Чапаевское ПО)													
6	ВЛ-110 кВ Красноселки-2		С/х потребители	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
6	ВЛ-110 кВ Переволоки-2		С/х потребители, БФФГУ (орошение)	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
			Итого:						2				
9. ПС 220/110/6 Солнечная (Самарское ПО)													
7	Фид.6 кВ:	5	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	1,9	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		11,47	РП-8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
9		71	ЗАО "Гагаринец"	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Итого:										1,9		2	

10. ПС 220/110/10 Орловская (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	9,1	*	ЗАО "Трасса С"	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		13	*	ООО "Сервис-Партнер"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		14	*	ОАО "Самарский завод технического стекла"	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого:					1,3									

ОАО "Волжская ТГК"

1. Самарская ТЭЦ (Самарское ПО)

1	Фид.10 кВ:	135	*	ОАО "Железобетон"	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		129	*	ЗАО "СГЭС"	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1		229	*	ЗАО "СГЭС"	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4		133		ЗАО "СГЭС"	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–
4		201	*	ЗАО "Алкоа СМЗ"	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
6		124		ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–
7		119, 215		ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–
10		213		МПг.о. Самара"ТТУ"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
Итого:					2,8			7,7		2,1	2,8			0,8

2. Безымянская ТЭЦ (Самарское ПО)

3	Фид.10 кВ:	1ДБФ	*	ФГУП НИИ "Экран"	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–
3		2Д7Ф	*	ОАО "Самарский завод "Экран"	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера		Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
				Общесистемные очереди отключения									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		2Д1Ф	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	3,7	–	–	–	–
8		2Д4Ф	ЗАО "Самарская кабельная компания"	–	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–
10		1Д3Ф	ООО "Самарский Железобетон",ЗАО "Самиз"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5
10		1Д4Ф	ОАО "ПКФ "Весна"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5
10		1Д7Ф	ОАО "ЖБИ-4"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
10		1Д9Ф	ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
10		2Д6Ф	ООО ТД "УфОЙЛ"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
10		2Д10Ф	ЗАО "Самарская кабельная компания"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8
				Итого:		4,0			7,3				12,6
3. Самарская ГРЭС (Самарское ПО)													
4	Фид.6 кВ:	47	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
6		21,35	ОАО «Самарская жилищно-инвестиционная компания»	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–
7		15	ЗАО "СГЭС"	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	–
				Итого:			0,5		0,8	2,2			
4. СэзранскаяТЭЦ (Жигулевское ПО)													
9	Фид.10 кВ:	35	ООО "Спектр"	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–
9	ВЛ-110 Пластик-2		ОАО "Пластик"	–	–	–	–	–	–	–	–	10,3	–
				Итого:								10,6	

Номер очереди отключения	Диспетчерское наименование ВЛ или фидера	Наименование потребителя	Отключаемая мощность по очередям (мВт)									
			Общесистемные очереди отключения									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание: * - присоединения время отключения которых не более 5 минут после получения команды от диспетчера Самарского РДУ

Распределение по очередям нагрузки, включенной в «График временного отключения электрической энергии при внезапном возникновении аварийного дефицита мощности в Самарском регионе на 2010-2011 г.г.

1	82,0	МВт
2	82,2	МВт
3	79,1	МВт
4	78,7	МВт
5	78,8	МВт
6	79,4	МВт
7	80,1	МВт
8	79,5	МВт
9	79,7	МВт
10	80,3	МВт
Итого:	799,8	МВт

Начальник отдела электрических режимов
филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» С. В. Зайцев